

**Características de las unidades exteriores instaladas actualmente que se pretenden sustituir en Lote 2. Suministro de 2 sistemas de climatización.**

1.- La maquinaria la constituyen dos unidades exteriores instaladas sobre el techo del Destacamento de Ronda (Málaga), son de tipo conducto y con una potencia frigorífica de 15 kW.

2.- El modelo del equipo instalado, actualmente está descatalogado, corresponde a la marca MUNDOCLIMA, modelo MUC-60 HF2. Es de alimentación trifásica 380-415V-50Hz 3PH y de un peso neto de 106 Kg.

3.- Refrigerante R410A/ 3.200G. Potencia absorbida nominal 7.500W. Presión máxima Funcionamiento: ALTA 4.4 MPa, BAJA 2.6 MPa.

4.- CLASE RESISTENCIA EXTERIOR: IP 24.

Se adjunta detalle Placa Características

