

**VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR  
PRESENTADAS Y ADMITIDAS EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS  
ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL  
MUNICIPIO DE TUDELA DE DUERO (VALLADOLID)**

---

Tras el análisis de la documentación incluida en el sobre electrónico B del **“CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TUDELA DE DUERO”** sobre las cinco ofertas presentadas y admitidas en el proceso de apertura del sobre A se presenta la propuesta de valoración técnica en las páginas siguientes.

En Tudela de Duero, a 12 de Abril de 2019

Fdo.: Juan José Bueno Bueno

**VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR PRESENTADAS Y ADMITIDAS EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TUDELA DE DUERO (VALLADOLID)**

TOTAL PUNTUACIÓN PLAN DE PRESTACIÓN SERVICIO P4					
	ENDESA	ELECNOR	GREMOBA	UTE INGERNOVA - FDEZ. DE LA MATA	UTE ALUMBRADO TUDELA
<b>TOTAL PUNTUACIÓN (A+B):</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>28,5</b>

CUMPLIMIENTO DE MÍNIMOS EN EL MATERIAL OFERTADO										
CONCEPTO ANALIZADO	RESULTADO POR LICITADOR (Y COMENTARIOS SI PROCEDE)									
	ENDESA	ELECNOR	GREMOBA	UTE INGERNOVA - FDEZ. DE LA MATA	UTE ALUMBRADO TUDELA					
Inventario	✓		✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados	✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados
Planos de Distribución en Planta	=	Ilegibles	✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados	✓	Aport./R.Audit.	✓	Aportados
Reducción de Consumo en Luminarias Ofertadas	↑		✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados	✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados
Cumplimiento de Mínimos Luminotécnicos	✗		✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados	✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados
Certificados de Fabricante y de Materiales	=	Ilegibles	✓	Ref. Auditoría	✓	Aportados	✓	Aportados	✓	Aportados
<b>PUNTUACIÓN PARCIAL A:</b>	<b>0,0</b>		<b>20,0</b>		<b>20,0</b>		<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	
NOTA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RESULTADOS IGUALES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS</li> <li>↑ RESULTADOS SUPERIORES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS</li> <li>✗ RESULTADOS INFERIORES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS</li> <li>= DOCUMENTACIÓN ILEGIBLE</li> </ul>										

**VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR PRESENTADAS Y ADMITIDAS EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TUDELA DE DUERO (VALLADOLID)**

MEJORAS OFERTADAS											
DESCRIPCIÓN		RESULTADO POR LICITADOR									
MEJORA CONSIDERADA COMO TAL	PUNT.	ENDESA	ELEC NOR	GREMOBA	UTE INGERNOVA - FDEZ. DE LA MATA	UTE ALUMBRADO TUDELA					
Realización de Proyecto POCTEP	0,5	✗	0,0	●	0,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0
Gestión de solicitud ayudas para amortizar el proyecto	0,5	✗	0,0	●	0,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0
Supresión de CMPs	0,5	✗	0,0	●	0,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0
Gestión remota de CMPs mejorada	1,5	✗	0,0	●	1,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0
Levantamiento lumínico y corrección según RD 1890/2008	0,5	✗	0,0	●	0,5	✗	0,0	✗	0,0	●	0,5
Repuestos comunes entre las luminarias ofertadas	0,5	✗	0,0	●	0,5	●	0,5	●	0,5	●	0,5
Etiquetado Servicetag para el mantenimiento	0,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	0,5
25 luminarias en color a determinar por el Ayuntamiento	1,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	1,0
15 luminarias con gestión punto a punto	2,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	2,0
25 luminarias con sistema antideslumbramiento backlouver	1,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	1,0
5 luminarias con detector de presencia	0,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	0,5
25 luminarias LED extra	1,5	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	1,5
Proteccion sobretensiones adicional en CMPs	1,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	✗	0,0	●	1,0
<b>PUNTUACIÓN PARCIAL B:</b>			<b>0,0</b>		<b>4,0</b>		<b>0,5</b>		<b>0,5</b>		<b>8,5</b>
		NOTA: ● INCLUIDO EN LA OFERTA ✗ NO INCLUIDO EN LA OFERTA									