

**CENTRO PENITENCIARIO LEÓN**

INSTALACIÓN	OCA	Periodicidad OCA	INSPECCIÓN CERTIFICADA	Periodicidad Inspección	Ultima revision	Proxima revision	Observaciones
Abastecimiento agua potabilidad			Potabilidad	1 año	Potabilidad: nov.-2019	Potabilidad: nov.-2020	Potabilidad
Sala hidrica			Revisiones	1 año	Revisión equipos a presión: noviem. 19	Revisión equipos a presión: noviem.20	Revisión equipos a presión:
					Legionella: Septiemb 18	Legionella: Septiemb 19	Pendiente verano 2020
Electricidad A/T y M/T	OCA	3 años			15-dic-16	15-dic-19	EN PROCESO PARA MAYO DE 2020
Electricidad B/T	OCA	5 años			30-mar-2016	30-mar-2021	
Grupos Electrógenos			INSPECCIÓN	1 año	jul-19	jul-20	
Calderas ACS/calefaccion			REVISIÓN	1 año	30-ago-19	30-ago-20	Solo en P*V>10.000
Caldera 1		1 año					
Caldera 2		1 año					
Caldera 3		1 año					
Caldera 4		1 año					
Caldera Oficinas		1 año					
Calderas vapor Caldera 1 Caldera 2			INSPECCIÓN	6 años instalación nivel C	13-feb-15	13-feb-21	Instalación: nivel A anual, nivel B cada 3 años y nivel C cada 6 años
PCI grupo contraincendios	OCA	1 año			En proceso mayo 2020	25-may-21	
PCI extintores		1 año			En proceso mayo 2020	25-may-21	
		5 años retimbrado			18-mar-18	18-mar-23	
PCI bies		1 año			En proceso mayo 2020	25-may-21	
		5 años retimbrado			15-mar-15	15-mar-20	
PCI hidrantes		1 año			En proceso mayo 2020	25-may-21	
PCI E.R.A.			INSPECCIÓN CERTIFICADA	3 años	01-sep-17	01-sep-20	
Instalación gas oil	OCA	5 años			25-abr-16	25-abr-21	
Depósito 1		10 años sin producto			08-feb-11	08-feb-21	
Depósito 2		10 años sin producto			12-abr-16	12-abr-26	
Depósito 3		5 años con producto			01-mar-16	01-mar-21	
Depósito grupos		10 años sin producto			23-nov-18	23-nov-28	
Deposito GLP	OCA	15 años			22-oct-12	22-oct-27	Prueba presión
Instalacion y depósitos de GLP			Inspección Certificada	5 años	13-mar-20	13-mar-25	
Ascensores	OCA	2 años			11-mar-19	11-mar-21	
E.D.A.R.			Analíticas	mesuales			analíticas