

Fechas de las últimas revisiones de mantenimiento Normativo que se han realizado en la planta

DESCRIPCION	ANTERIOR	PREVISTO	FRECUENCIA
<b>TAG-) - MEDIA TENSION</b>			
Revisión de embarrados. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión de aparellaje. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión de transformador de potencia. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión de puesta a tierra. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión de cuadros auxiliares. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión medidas seguridad/señalización. Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Emisión de informe Inspección trienal de Centro de Transformación según RD 3275 1982	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Revisión de línea eléctrica de alta tensión. Revisión anual de Línea Eléctrica de Alta Tensión según RD 223 2008	18/04/2023	22/04/2024	1 AÑOS
Rev de línea eléctrica de alta tensión. Rev anual de Línea Eléctrica de Alta Tensión según Decreto 141 2009	18/04/2023	22/04/2024	1 AÑOS
Rev de línea eléctrica de alta tensión. Rev anual Línea Eléctrica Alta Tensión según Decreto 146 2001	18/04/2023	22/04/2024	1 AÑOS
Inspección línea eléctrica alta tensión. Inspección trienal Línea Eléctrica Alta Tensión RD 223 2008	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS
Inspección línea eléctrica alta tensión. Inspección trienal Línea Eléctrica Alta Tensión Decreto 141 2009	11/04/2022	21/04/2025	3 AÑOS

DESCRIPCION	ANTERIOR	PREVISTO	FRECUENCIA
<b>TAG-) - BAJA TENSION</b>			
Rev de dispositivos generales de mando y protección. Rev anual inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de instalación de puesta a tierra. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de protecciones contra sobretensiones. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión protecciones contactos directos/indirectos Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de instalación de receptores. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de instalación de motores eléctricos.Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Emisión de Certificado de Reconocimiento Periódico. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Rev de dispositivos generales de mando y protección Rev quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Revisión de instalación de puesta a tierra. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Revisión de protecciones contra sobretensiones. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Rev de protecciones contra contactos directos e indirectos.Rev quinquenal inst eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Revisión de instalación de receptores. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS

Revisión de instalación de motores eléctricos. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Emisión del Certificado de Inspección. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Revisión de alumbrado de seguridad. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de alumbrado de seguridad. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS
Revisión de instalación de alumbrado interior. Revisión anual de inst. eléctrica de baja tensión según RD 842/2002	12/04/2022	12/02/2024	1 AÑOS
Revisión de instalación de alumbrado interior. Revisión quinquenal inst. eléctrica baja tensión según RD 842/2002	20/12/2022	10/11/2027	5 AÑOS