

**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL DE
DIÁMETRO NOMINAL 80 A 350 MM**

EXPTE: DT-19-03

Preguntas y Respuestas 20190530

Pregunta:

En la descripción que hacen del revestimiento exterior solicitan que "*todos los tubos estarán revestidos exteriormente con una capa de cinc metálico igual o superior a 200 micras...*".

Entendemos que al tratarse de una capa activa, a base de cinc, lo que quieren solicitar es "... *todos los tubos estarán revestidos exteriormente con una capa de cinc metálico igual o superior a 200 g/m²...*", ¿es correcto?

Respuesta:

Es correcto.

A Coruña, 30 de mayo de 2019

La mesa de contratación de Emalcsa