



NOTA ACLARATORIA 1

EXPEDIENTE 2024-054 SUMINISTRO DE GASÓLEO A, B Y C PARA LA EMPRESA CALVIÀ 2000, SA

Ante la consulta de un posible licitante se procede a indicar lo siguiente:

Pregunta:

- 1.-*Para ambas direcciones de descarga se puede entrar con trailer*
- 2.-*La descarga es por gravedad o necesitaremos bomba en el camión*

Respuesta:

Para el suministro principal, en el vertedero, se puede entrar con un trailer. En el resto de instalaciones no podemos asegurarlo, siempre vienen con un camión más pequeño y probablemente no pase un trailer.

En cuanto a la descarga, todos los depósitos son aéreos a nivel de descarga por lo que se requiere bomba.

En Calvià,

Fdo. Responsable del contrato