



## SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

**Expediente 0242 C.O. Contrato de obras correspondientes a la ejecución del proyecto Senda Litoral, tramo La Cala de Mijas-límite del T.M. de Fuengirola.**

**Usuario que pregunta** uc10sagranada  
**Actualización** 14-08-2024 13:07  
**Pregunta**

Buenos dias. En la partida 01.01.02.05 m3 Hormigon HA30/p/¿  
cimentacion, en el texto largo de descripcion de la partida indic  
HA25/P/20/IIIa+Qb.  
¿se debe ofertas HA30 o HA25 ?

---

En relación a la pregunta efectuada, se informa lo siguiente:

Ta y como se puede comprobar tanto en el “Anejo nº 8. Justificación de precios” como en el “Documento nº 2. Planos”, el hormigón contemplado en el proyecto es HA-30/P/20/IIIa+Qb.

En Mijas a la fecha de la firma electrónica.

FERNANDO  
JIMENEZ  
ROJAS  
20/08/2024  
12:36:14