

Contratación

Expte: "INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. EN CAMPO DE FÚTBOL DE TASARTE 2020".
EXPTE. 1116/2020.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

NUMERO 14:

Actualización 22-08-2024 13:48

Buenos días

Referente a la contestación a esta pregunta

"Buenos días

Pregunta

En la partida 5.09 el título pone que es canalización con 2 tubos rígido D 50 mm, sin embargo la descripción pone que es un circuito de alumbrado de 4x6 mm² con tierra de 16 mm² y tubo acerado D:40 y el descompuesto pone que es 4x6 mm² con tierra de 16 mm² y tubo rígido D:32 LH ¿cual es lo correcto?"

Según esquema unifilar, en el esquema unifilar NO viene la canalización que se debe usar, pueden aclarar por favor

Saludos

Respuesta

Tubo rígido D50mm.