

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN VALORACION INFORME TÉCNICO

ÓRGANO			
Mesa contratación del procedimiento de obras de drenaje y sustitución de césped artificial en campo de futbol 11 municipal de San Miguel			
Día	Lugar	Hora comienzo	Hora finalización
19-05-2017	Ayuntamiento Abanto Zierbena, Salón Plenos	11:35	11:45

Asistentes

- D.ª MAITE ETXEBARRIA, presidenta
- D. JON CUESTA, Vocal
- D. JULEN MEZKORTA
- D. IGNACIO GEGUNDEZ, Vocal
- D. CARLOS DIEZ, Vocal
- D. ALBERTO SAEZ, Vocal
- D.ª NEREA ELORDUY, Secretaria

Orden del día

- Toma en consideración del informe técnico de la apertura del sobre B.

Se valora por parte de la Mesa de Contratación el informe emitido tras la apertura del sobre B por el técnico D. Carlos Diez:

ANTECEDENTES.-

En el apartado 13 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas se indica lo siguiente:
"En el sobre B se incluirá también ficha técnica del césped que se va a colocar para comprobar que cumplen con las especificaciones técnicas que se señalan en el pliego técnico. En caso de incumplimiento con las prescripciones técnicas se procederá al rechazo de la oferta."

Todas las empresas que se han presentado incluyen la ficha técnica a excepción de la empresa Badosport y Contratas SL.

CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS.-

Analizando las fichas técnicas presentadas por los diferentes licitadores, se comprueba que no todas se ajustan a las condiciones exigidas en el Pliego Técnico.

A continuación se realiza un cuadro comparativo, de las especificaciones técnicas, entre los céspedes presentados por los licitadores y el exigido por el pliego:

	PLIEGO TECNICO	MAGEIN	FIELDTURF POLIGRAS	VDA. DE SAINZ	OPSA
HILO:					
• Material	Polietileno	cumple	cumple	cumple	cumple
• Tipo	monofilamento	cumple	cumple	cumple	cumple
• Altura	60mm.	cumple	cumple	cumple	cumple
• Dtex mínimo	14.950	6351	cumple	cumple	cumple
• Espesor mínimo	250µ	-	cumple	cumple	cumple
• Puntadas/m2 mínimas	7.300	cumple	cumple	cumple	cumple
• Peso mínimo	1.390gr/m2	672	cumple	cumple	cumple
• Tratamiento	UVA	-	-	cumple	cumple
BACKING:					
• Material 1ªy2ª capa	Polipropileno	cumple	cumple	cumple	cumple
• Peso mínimo 1ª y2ª	210gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Material de acabado	Poliuretano	615	615	cumple	615
• Peso mínimo acabado	600gr/m2	-	cumple	cumple	cumple
• Ancho rollo máximo	4,10m.	-	-	cumple	cumple
CESPED:					
• Peso total mínimo	2.350gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Galga máxima	¾"	cumple	cumple	cumple	cumple
• Resistencia al arranque	30-50N	-	-	cumple	cumple
•					
	PLIEGO TECNICO	MECANO SPORT	GALITEC	SPORT EQUIPALIA	MONDO
HILO:					
• Material	Polietileno	cumple	cumple	cumple	cumple
• Tipo	monofilamento	cumple	cumple	cumple	cumple
• Altura	60mm.	cumple	cumple	cumple	cumple
• Dtex mínimo	14.950	cumple	cumple	cumple	cumple
• Espesor mínimo	250µ	cumple	cumple	cumple	cumple
• Puntadas/m2 mínimas	7.300	cumple	cumple	cumple	cumple
• Peso mínimo	1.390gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Tratamiento	UVA	-	cumple	cumple	cumple
BACKING:					
• Material 1ªy2ª capa	Polipropileno	cumple	polipropileno y poliester	cumple	cumple
• Peso mínimo 1ª y2ª	210gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Material acabado	Poliuretano	615	cumple	cumple	cumple
• Peso mínimo acabado	600gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Ancho rollo máximo	4,10m.	-	-	cumple	cumple
CESPED:					
• Peso total mínimo	2.350gr/m2	cumple	cumple	cumple	cumple
• Galga máxima	¾"	cumple	cumple	cumple	cumple
• Resistencia al arranque	30-50N	-	cumple	cumple	cumple
	PLIEGO TECNICO	BADOSPORT	OZIONA		
HILO:					
• Material	Polietileno	-	cumple		
• Tipo	monofilamento	-	cumple		
• Altura	60mm.	-	cumple		

• Dtex mínimo	14.950	-	cumple
• Espesor mínimo	250µ	-	cumple
• Puntadas/m2 mínimas	7.300	-	cumple
• Peso mínimo	1.390gr/m2	-	cumple
• Tratamiento	UVA	-	cumple

BACKING:

• Material 1ª y 2ª capa	Polipropileno	-	polipropileno y poliéster
• Peso mínimo 1ª y 2ª	210gr/m2	-	cumple
• Material acabado	Poliuretano	-	atx
• Peso mínimo acabado	600gr/m2	-	cumple
• Ancho rollo máximo	4,10m.	-	-

CESPED:

• Peso total mínimo	2.350gr/m2	-	cumple
• Galga máxima	¾"	-	cumple
• Resistencia al arranque	30-50N	-	cumple

Los datos técnicos sombreados no cumplen las exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. Por lo tanto únicamente los céspedes ofertados por las empresas Excavaciones Viuda de Sainz SA, Sport Equipalia SL y Mondo Iberica SA, cumplen con todos los datos técnicos establecidos. La empresa Badosport y Contratas SL no ha presentado la ficha de caracterizas técnicas exigida por lo tanto tampoco es aceptada su oferta.

La empresa Magein 2012 SL, no cumple con la cantidad mínima de 14.950 Dtex, ni con el peso mínimo del hilo de 1.390gr/m2, ni con el material de acabado del backing en poliuretano.

La empresa Fieldturf Poligras SA, no cumple con el material de acabado del backing en poliuretano.

La empresa Obras y Pavimentos Especiales SA, no cumple con el material de acabado del backing en poliuretano.

La empresa Mecano Sport SL, no cumple con el material de acabado del backing en poliuretano.

La empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL, no cumple con el material de la primera y segunda capa del backing en polipropileno.

La empresa Oziona Soluciones de Entreenimineto SL, no cumple con el material de la primera y segunda capa del backing en polipropileno, ni cumple con el material de acabado del backing en poliuretano.

VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULAS.-

Se analizan las ofertas presentadas por los licitadores que cumplen las características técnicas exigidas:

<u>EMPRESA</u>	<u>PRECIO</u>	<u>PLAZO GARANTIA Y MANTENIMIENTO</u>	<u>PLAZO EJECUCION</u>
VIUDA DE SAINZ	198.347,11 €+IVA	4 AÑOS	14 DIAS
SPORT EQUIPALIA	171.963,17 €+IVA	4 AÑOS	14 DIAS
MONDO IBERICA	174.514,12 €+IVA	4 AÑOS	14 DIAS

Y teniendo en cuenta la valoración de los distintos criterios establecidos en la Carátula del Pliego de Condiciones, se obtiene la siguiente puntuación:

<u>EMPRESA</u>	<u>PRECIO</u>	<u>PLAZO GARANTIA Y MANTENIMIENTO</u>	<u>PLAZO EJECUCION</u>
VIUDA DE SAINZ	0	20	10
SPORT EQUIPALIA	50	20	10
MONDO IBERICA	45,17	20	10

CONCLUSIÓN.-

Según lo expuesto se proponen las siguientes puntuaciones a las ofertas relativas a los criterios ponderables en función de un juicio de valor:

<u>EMPRESA</u>	<u>TOTAL</u>
VIUDA DE SAINZ	30
SPORT EQUIPALIA	80
MONDO IBERICA	75,17

La mesa de contratación toma para sí la valoración del informe técnico.

La Mesa de Contratación por unanimidad, realiza la siguiente propuesta a la Junta de Gobierno Local:

- **PRIMERO** : Excluir del procedimiento las proposiciones de las empresas Galitec desarrollos tecnológicos, Oziona soluciones de entretenimiento SL, Mecano Sport, Obras y Pavimentos especiales SA (OPSA), Fieldturg poligras SA, Magein 2012 SL y Badosport y Contratas SL, por los motivos argumentados en el informe técnico.
- **SEGUNDO**: Declarar válido el acto licitatorio y proponer la adjudicación del contrato de "**Obras de drenaje y sustitución de césped artificial en campo de fútbol 11 municipal de San Miguel**", a la oferta más ventajosa para los intereses municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación y que corresponde a la oferta formulada por la empresa **Sport Equipalia SL**, con CIF:B83179416 por el precio de **171.963,17 €** más 36.112,26 € de IVA
- **TERCERO**: Requerir a la empresa adjudicataria **Sport Equipalia SL** para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción de la siguiente resolución, presente garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación sin IVA de, siendo esta **garantía definitiva** de **8.598,16€**, así como la documentación establecida en la cláusula 10 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

- **CUARTO:** Notificar el siguiente acuerdo a **los licitadores**, y al Departamento de Economía, Tesorería y Contabilidad.


Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día arriba señalado.

Vº Bº



LA PRESIDENTA

Vº Bº



SECRETARIA

Abanto Zierbena, 19 de mayo de 2017

