

# INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE

**EXPEDIENTE PA-SU-409-2024:** SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICACIÓN MODULAR PREFABRICADA PARA LA IMPLANTACIÓN TEMPORAL DE LAS CONSULTAS DE LOS SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA

## 1. ANTECEDENTES

El CHGUV ha procedido a la licitación del expediente de contratación nº PA-SU-409-2024. Las empresas que se han presentado y entregado la documentación han sido las siguientes:

- ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U
- NORMETAL EQUIPAMIENTOS, S.L

En informe previo, remitido por este servicio, propuso la exclusión de la empresa NORMETAL EQUIPAMIENTOS, S.L del proceso de licitación debido a que la memoria técnica presentada por la empresa no permite verificar el cumplimiento del plan funcional con su implantación de módulos ni de otros requerimientos técnicos solicitados en el PPT.

## 2. OBJETO

El objeto del presente informe es evaluar los criterios evaluables automáticamente de las empresas ofertantes que no hayan incurrido en incumplimiento del pliego y por tanto no estén en propuesta de exclusión.

### 3. CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE

En este apartado se detalla la puntuación obtenida por la empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

#### Resumen de la puntuación obtenida

Se adjunta tabla resumen con la valoración de los criterios objetivos:

REF	CRITERIO	VALOR MAXIMO	ALGECO
<b>CRITERIO EVALUABLES AUTOMATICAMENTE</b>		<b>100</b>	<b>93,00</b>
1	Importe de Oferta	50	50,00
2	Trasmitancia Térmica de la Envolvente y Huecos	8	8,00
3	Valor de Eficiencia Energética en Iluminación	4	0,00
4	Etiquetado energético de los equipos de climatización	3	3,00
5	Calificación energética del edificio	3	0,00
6	Garantía	4	4,00
7	Proximidad Servicio Técnico	2	2,00
8	Tiempo de respuesta ante una avería en garantía	3	3,00
9	Vehículos híbridos en flota	6	6,00
10	Total de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)	6	6,00
11	Certificado de inscripción en el registro de huella de carbono	3	3,00
12	Mejora particiones interiores cartón yeso y protección policarbonato	8	8,00
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>93,00</b>

A continuación, detallamos cada apartado:

#### Importe de la Oferta, 50 puntos

P = 50 puntos

#### Trasmitancia Térmica de la Envolvente y Huecos, 8 puntos

TIPOLOGIA	REF.	UD	ALGECO	PCAP	PUNTUACION
Muros y cerramientos	Um	W/m2 K	0,311	Um < 0,35	2
Suelos	Us	W/m2 K	0,22	Us < 0,34	2
Cubiertas	Uc	W/m2 K	0,2	Uc < 0,25	2
Huecos	Uh	W/m2 K	1,5429	Uh < 2	2
<b>TOTAL</b>					<b>8</b>

### Valor de Eficiencia Energética en Iluminación, 4 puntos

El ofertante aporta los valores de VEEI cumplimentados en la tabla facilitada en la licitación:

EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACIÓN				
LOCAL	Sup	We	We/m2	VEEI
Consulta 01	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 02	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 03	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 04	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 05	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 06	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 07	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 08	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 09	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 10	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 11	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 12	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 13	11,75	128	10,90	1,93
Enfermería 01	11,83	128	10,82	1,92
Enfermería 02	11,83	128	10,82	1,92
Enfermería y técnicas	19,71	192	9,74	1,72
Recepción y Administración	12,51	160	12,79	2,02
Almacén	4,20	32	7,62	2,50
Local Taquillas	6,81	64	9,39	2,33
Sala Espera	57,62	160	2,78	1,32
Distribuidor 01	19,22	96	5,00	1,99
Distribuidor 02	14,79	96	6,49	2,53
Vertedero	3,96	32	8,08	2,67
Local Técnico 01	2,53	32	12,64	3,29
Local Técnico 02	2,53	32	12,64	3,29
Aseo 01	3,53	36	10,21	3,82
Aseo 02	3,53	36	10,21	3,82
Aseo PMR 01	4,51	36	7,99	3,24
Aseo PMR 02	4,51	36	7,99	3,24
<b>VEEI ponderado</b>	<b>337,059222</b>			<b>1,961563552</b>

**NOTA: CUMPLIMENTAR LAS CASILLAS DE COLOR VERDE**

Sin embargo, en la licitación se especifica que las empresas deberán presentar el cálculo del VEEI a través de programa de cálculo DIALUX o equivalente como justificación de los valores declarados.

***Debido a que no se aporta tal documento en fin de justificar los valores declarados la puntuación en este criterio objetivo es Cero (0) puntos***

### **Etiquetado energético de los equipos de climatización, 3 puntos**

El ofertante presenta fichas técnicas de equipos A+++ . Todos los equipos son con etiquetado A+++.

Puntuación obtenida de 3 puntos

### **Calificación energética del edificio, 3 puntos**

El ofertante presenta certificado de eficiencia energética con calificación A

Sin embargo, en la calificación presentada por el ofertante no coinciden los datos declarados de VEEI y la potencia instalada en cada uno de los locales.

Valores declarados

<b>EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACIÓN</b>				
<b>LOCAL</b>	<b>Sup</b>	<b>We</b>	<b>We/m2</b>	<b>VEEI</b>
Consulta 01	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 02	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 03	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 04	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 05	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 06	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 07	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 08	11,75	128	10,90	1,93
Consulta 09	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 10	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 11	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 12	11,83	128	10,82	1,92
Consulta 13	11,75	128	10,90	1,93
Enfermeria 01	11,83	128	10,82	1,92
Enfermeria 02	11,83	128	10,82	1,92
Enfermeria y tecnicas	19,71	192	9,74	1,72
Recepción y Administración	12,51	160	12,79	2,02
Almacén	4,20	32	7,62	2,50
Local Taquillas	6,81	64	9,39	2,33
Sala Espera	57,62	160	2,78	1,32
Distribuidor 01	19,22	96	5,00	1,99
Distribuidor 02	14,79	96	6,49	2,53
Vertedero	3,96	32	8,08	2,67
Local Tecnico 01	2,53	32	12,64	3,29
Local Tecnico 02	2,53	32	12,64	3,29
Aseo 01	3,53	36	10,21	3,82
Aseo 02	3,53	36	10,21	3,82
Aseo PMR 01	4,51	36	7,99	3,24
Aseo PMR 02	4,51	36	7,99	3,24
<b>VEEI ponderado</b>	<b>337,059222</b>			<b>1,961563552</b>

Valores introducidos en el programa de calificación energética:

#### 4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio	Potencia instalada (W/m²)	VEEI (W/m²100lux)	Iluminancia media (lux)
P01_E01	1,50	1,50	100,00
P01_E02	1,50	1,50	100,00
P01_E03	1,50	1,50	100,00
P01_E04	1,50	1,50	100,00
P01_E05	1,50	1,50	100,00
P01_E06	1,50	1,50	100,00
P01_E07	1,50	1,50	100,00
P01_E08	1,50	1,50	100,00
P01_E09	1,50	1,50	100,00
P01_E10	1,50	1,50	100,00
P01_E11	1,50	1,50	100,00
P01_E12	1,50	1,50	100,00
P01_E13	1,50	1,50	100,00
P01_E14	1,50	1,50	100,00
P01_E15	1,50	1,50	100,00
P01_E16	1,50	1,50	100,00
P01_E17	1,50	1,50	100,00
P01_E18	1,50	1,50	100,00
P01_E19	1,50	1,50	100,00
P01_E20	1,50	1,50	100,00
P01_E21	1,50	1,50	100,00
P01_E22	1,50	1,50	100,00
P01_E23	1,50	1,50	100,00
P01_E24	1,50	1,50	100,00

En la licitación se indica expresamente que: “se descartarán calificaciones energéticas que hayan incurrido en falsedad de datos para conseguir alta calificación”

***Debido a que no coinciden los datos declarados de VEEI y potencia eléctrica (W/m2) por local, siendo además en beneficio de la obtención de una mejor calificación, la puntuación criterio objetivo es Cero (0) puntos***

#### **Garantía. 4 puntos**

El ofertante declara una ampliación del periodo de garantía de 5 años.

Puntuación obtenida de 4 puntos

### **Proximidad Servicio Técnico, 2 puntos**

El ofertante declara que el servicio técnico está a 24 km del hospital

Puntuación obtenida de 4 puntos

### **Tiempo de respuesta ante una avería en garantía, 3 puntos**

El ofertante declara garantizar el servicio de respuesta ante una avería en garantía en menos de 24 horas.

Puntuación obtenida de 3 puntos

### **Vehículos híbridos en flota, 6 puntos**

El ofertante declara dispone de 23 vehículos híbridos en su flota. La empresa presentar los contratos de compra y/o leasing de los respectivos vehículos.

Puntuación obtenida de 6 puntos

### **Total de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 6 puntos**

El ofertante presenta con unas emisiones de Gases de efecto Invernadero (GEI) de 1.071,074 tCOe

La empresa presenta:

- Informe completo con la Cuantificación de las emisiones de Gases De Efecto Invernadero (GEI) para el año anterior conforme a los requisitos de la norma GHG Procol emitido por organismo de control Autorizado
- Declaración sobre la verificación de la huella de carbono conforme a los requisitos de la norma GHG Procol emitida y firmado por técnico de organismo de control autorizado (OCA) para el año anterior a la licitación (2023).

Puntuación obtenida de 6 puntos

**Certificado de inscripción en el registro de huella de carbono, 3 puntos**

El ofertante presenta certificado de inscripción.

Puntuación obtenida de 3 puntos

**Mejora particiones interiores cartón yeso y protección policarbonato, 8 puntos**

El ofertante presenta declaración expresa de realizar la mejora

Puntuación obtenida de 8 puntos

Lo que se informa a los efectos oportunos en Valencia, en Abril de 2024