



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

NOTA ACLARATORIA

EXP: 669/2020

Suministro de nuevo equipamiento de alta tensión en los Centros de Transformación: ZAL1-ZAL3-ZAL4-ZAL5-DP1-CR. M15 y P6

Las celdas ruptorfusible de protección son **CON Relé**

Alicante, a 15 de octubre de 2020

La División de Mantenimiento y Ayudas a la Navegación