

## 2. ACTA DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA EXP. ITVA/2022/183

**ITVA/2022/183** – Contrato del suministro e instalación de material de iluminación y luminarias LED para las estaciones ITV de Mieres e ITV de Siero

Se reanuda la sesión de fecha 19 de Julio de 2022

### Fecha de celebración

25 de julio de 2022

### Lugar de celebración

Oviedo-PLACE

### Asistentes

D. Jorge Suárez Álvarez, Técnico de Contabilidad y Financiero

Dña. María Teresa Martínez Pérez, Técnico Auxiliar Informática

### Orden del día

1.- Apertura y calificación administrativa

### Se Expone

1.- Apertura y calificación administrativa

Revisada la documentación administrativa y en base al informe técnico recibido con la valoración técnica de las ofertas presentadas, este órgano de asistencia decide:

- **Para el lote 1 “Suministro e instalación de material de iluminación y luminarias LED para las estación ITV de Mieres”:**
  - ✓ Se propondrá la admisión de las ofertas de los licitadores DATA POWER SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.L y ERGON ELECTRICIDAD SL
  - ✓ Se solicitarán aclaraciones a la documentación presentada por parte de los licitadores ANEUM LED S.L., OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE) y ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.
  - ✓ Se propondrá el rechazo de la oferta del licitador TELEGRADO S.L. por el siguiente motivo:

LUMINARIA TIPO 13 “Luminaria suspendida de forma rectangular estrecha” NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 13 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: flujo luminoso de la luminaria.

- **Para el lote 2 “Suministro e instalación de material de iluminación y luminarias LED para las estación ITV de Siero”:**
  - ✓ Se propondrá la admisión de las ofertas de los licitadores ERGON ELECTRICIDAD SL y TELEGRADO, S.L.
  - ✓ Se solicitarán aclaraciones a la documentación presentada por parte del licitador ANEUM LED S.L.,
  - ✓ Se propondrá el rechazo de la ofertas siguientes:

1. DATA POWER SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.L por los siguientes motivos:

LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria.

LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: flujo luminoso de la luminaria. Además en el caso de que se atendiera a lo declarado por el licitador en el Anexo II E en cuanto al flujo luminoso de la luminaria entonces no cumpliría con el rendimiento luminoso de la luminaria.

2. OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE) por los siguientes motivos:

LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: "rendimiento luminoso de la luminaria".

LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base al Anexo II E y a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria.

3. ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. por los siguientes motivos:

LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: "rendimiento luminoso de la luminaria".

LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria. Además en el caso de que se atendiera a lo declarado por el licitador en el Anexo II E en cuanto al flujo luminoso de la luminaria entonces no cumpliría con el flujo luminoso de la luminaria requerido.

Por lo tanto este órgano de asistencia procederá a solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de la documentación por parte de las empresas:

- ✓ Lote 1: ANEUM LED S.L., OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE) y ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.
- ✓ Lote 2: ANEUM LED S.L.

Se les concederá un plazo no superior a 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a su comunicación.

Se suspende la sesión a la espera de recibir las aclaraciones solicitadas.

Fdo.:



Jorge Suárez Álvarez



María Teresa Martínez Pérez