

ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

Expediente: Obra de renovación de redes de Abastecimiento en Avda. de la Vereda. Proyecto de obra financiado a cargo con el plan de obra de redes abastecimiento agua potable 2023	Núm. Expediente: BOLANOS2023/14613
---	---

Tipo de contrato: Licitación abierta simplificada	Obras		
Proyecto: Renovación de redes de Abastecimiento en Avda. de la Vereda. Noviembre 2023			
Precio del Contrato: 270.822,39 €	Base Imponible	IVA	Importe Total
	223.820,16 €	47.002,23 €	270.822,39 €
Servicio Gestor:	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN		
Órgano de Contratación:	ALCALDIA		
Facultativo Redactor del Proyecto:	Fernando Gallego Gutiérrez , Arquitecto Municipal.		

Verificaciones realizadas	Cumplimiento	
	Sí	No
Comprobación de la realidad geométrica de la obra. ¿Se considera viable?	X	
¿Los terrenos disponibles son suficientes para su normal ejecución?	X	
¿El Proyecto cumple con las determinaciones urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal?	X	
OBSERVACIONES:		
<p>1. Según Informe Técnico realizado por D. Leoncio Laguna Sánchez, asesor de este Ayuntamiento en materia de aguas, de fecha 11/07/2024, sobre "Propuesta de Instalación de materiales fabricados en composite en acometidas", se considera oportuno sustituir el material previsto en el Proyecto para las válvulas de corte y las uniones en las acometidas, de fundición dúctil, por otras fabricadas en composite, material sintético fabricado a base de poliamida compuesta, reforzada con fibra de vidrio; considerando que este material tiene un mejor comportamiento ante la agresividad del agua de Bolaños de Calatrava. Del mismo modo, se considera oportuno sustituir las arquetas para alojamiento de contadores en el acerado previstas en el Proyecto, por otras de composite.</p> <p>Es por ello por lo que se anexará al Proyecto, para su licitación, los siguientes documentos del Informe Técnico de D. Leoncio Laguna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo Nº 1.- especificaciones técnicas de las válvulas de corte en acera 		

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

<https://sede.bolanosdecalatrava.es>

página 1



- **Anexo Nº 2.- especificaciones técnicas de las piezas de unión en acometidas domiciliarias**
- **Anexo Nº 3.- especificaciones técnicas de la arqueta integral para el alojamiento de contadores en el acerado**

2. Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa una **variación en la ubicación exacta de las válvulas**, conforme al **Anexo al Acta de Replanteo** adjunto, debiendo comprobarse en cualquier caso por el adjudicatario, en fase de ejecución, en función del diámetro de la red existente y prevista en cada punto.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar, se extiende la presente Acta de Replanteo y se declara que es viable su ejecución; según las OBSERVACIONES anteriores.

En Bolaños de Calatrava, en la fecha y firma al margen

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

<https://sede.bolanosdecalatrava.es>

página 2