



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECARGA DE SISTEMA DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTE HFC23 REGENERADO DESTINADO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS MARGARITA SALAS (CIB MARGARITA SALAS) Y RECARGA Y RETIMBRADO DE SISTEMA DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTE HFC23 REGENERADO DESTINADO AL CENTRO DE FÍSICA TEÓRICA Y MATEMÁTICAS (CFTMAT) DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.¹

LOTE 1

El objetivo de esta adquisición/contrato es la recarga de sistema automático de extinción de incendios, compuesto por una batería de 7 cilindros cargados con 87 kg de HFC23 regenerado cada uno.

Se precisa la recarga del sistema automático de extinción de incendios, por encontrarse el mismo sin agente extintor, siendo necesaria su recarga al objeto de poder dar cumplimiento a la normativa vigente de instalaciones contra incendios.

De su adquisición se beneficiarán todo el personal del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.

LOTE 2

El objetivo de esta adquisición/contrato es la recarga y retimbrado de sistema automático de extinción de incendios, compuesto por una batería de 9 cilindros cargados con 97 kg de HFC23 regenerado cada uno.

Se precisa la recarga del sistema automático de extinción de incendios, por encontrarse el mismo sin agente extintor, siendo necesaria su recarga al objeto de poder dar cumplimiento a la normativa vigente de instalaciones contra incendios.

De su adquisición se beneficiarán todo el personal del Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT).

Firmado:

Irene Pérez Redondo
Gerente del Centro de Investigaciones Biológicas
Margarita Salas (CIB Margarita Salas)

Clara Isabel García-Suelto Huerta
Gerente del Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT)

