

## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TITULADO "SUSTITUCIÓN ACCESOS TORRES"

### 1. Informe

Anualmente se realiza la revisión de los equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva de las instalaciones de Navegación Aérea de la Región Centro Norte. En la última revisión, la empresa adjudicataria detectó que las trampillas de acceso a las plataformas de muchas de las torres de comunicaciones estaban en mal estado, por lo que no cumplían con su función de proteger al personal de Enaire ante caídas a distinto nivel. Es por ello que se necesita adecuar y/o sustituir todos los elementos defectuosos para garantizar la seguridad del personal.

Realizado por:

Supervisado/Aprobado por:

Fdo.: Ramón Cayón Valle

Fdo.: Luis Gallardo Zafra

Dpto Ingeniería SNW

Jefe Mantenimiento Sector Noroeste

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.