

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CMBIT0620

Identificació de la sessió

Núm.: 2

Caràcter: ordinària

Data: 26 de març de 2020

Horari: 13:00 a 14:00 h

Lloc: Seu de la Fundació BIT edifici Són Espanyol C/ Laura Bassy num.1

Assistents

PRESIDENT

Sr. Álvaro Medina Ballester, Gerent

SECRETARI

Sra. María Pilar Romero Otero, Facultatiu Superior Jurídic

VOCALS

Sra. Karima Bouharrou Djebary, tècnic jurídic

Sr. Miguel Guasp Mascaró, Tècnic

Sr. Carlos Laso Moragues, Tècnic econòmic financer

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior. CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.
2. Acte de valoració oferta criteris judici de valor CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.
3. Obertura criteris avaluables automàticament CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.
4. Valoració criteris avaluables automàticament CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.
5. Proposta d'adjudicació CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.
6. Aprovació acta de la sessió CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

S'Exposa

1. Aprovació acta sessió anterior. CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol

S'aprova l'acta de la sessió anterior

2. Acte de valoració oferta criteris judici de valor CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

El tècnic responsable del contracte ha emès informe tècnic de valoració que conclou el següent:

1. Es proposa l'exclusió de l'oferta de l'empresa Humiclíma Est. SAU per no complir amb el requisit de potencia frigorífica mínima exigida en el Plec de Prescripcions Tècniques.

2. L'oferta de Estel Ingenieria y Obras SA compleix amb els requeriments tècnics i es valora amb 20 punts per la seva qualitat tècnica i amb 5 punts per la qualitat de la memòria.

La mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació l'exclusió de l'empresa Humiclíma Est. SAU

3. Obertura criteris avaluable automàticament CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

Es procedeix a l'obertura del sobre 2 que conté l'oferta econòmica i el criteri social. L'oferta de l'empresa Estel Ingenieria y Obras SA és la següent:

Preu IVA exclòs: 24.587,16 €

IVA: 5.163,30 €

TOTAL: 29.750,46 €

Criteri social: L'empresa no es compromet a emprar en cas de noves contractacions, baixes i substitucions a persones en situacions legal d'atur.

4. Valoració criteris avaluable automàticament CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

Les puntuacions obtingudes d'acord amb els criteris de valoració del PCAP són les següents:

Oferta Econòmica: 70 punts

Criteri social: 0 punts

5. Proposta d'adjudicació CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

D'acord amb l'avaluació de la proposta aportada pel licitador, la mesa conclou la següent llista ordenada de manera decreixent de puntuació d'acord amb les puntuacions obtingudes en les diferents fases:

Ordre 1: CIF A07736689 ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA Proposat per a l'adjudicació

Total criteris CJV: 23,00

Total criteris CAF: 70,00

Total puntuació: 93,00

6. Aprovació acta de la sessió CMBIT620 Retirada d'una màquina d'aire condicionat i subministrament, instal·lació i engegada d'una nova màquina equivalent en l'Auditori de Son Espanyol.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió

Jo, com a secretaria certifico amb el vistiplau del president.

Sra. María Pilar Romero Otero
SECRETÀRIA

Sr Álvaro Medina Ballester
PRESIDENT