

Este documento se ha obtenido directamente del original, que obra en el expediente y contiene las firmas auténticas. Para evitar el acceso a datos personales protegidos, se han ocultado los códigos que permitirían comprobar el original.

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN EL CONCURSO **PAS 782/2023** CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS N.º 2, N.º3, N.º 4 Y N.º 6, PARA LA “OBRA DE INSTALACION DE LA CLIMATIZACION INTEGRAL INVIERNO-VERANO PARA EL EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO DE SALUD ALVAREZ DE LA RIVA DE ORIHUELA”,

El informante declara que conoce el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que establece que:

“El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.

- *Que a su leal saber y entender no mantienen ningún conflicto de intereses con los operadores que han presentado oferta para esta contratación.*
- *Que no existen hechos ni circunstancias pasadas o presente, o que pudieran producirse en el futuro previsible, que pudieran poner en entredicho su independencia ante las partes.*
- *Que si durante la tramitación del procedimiento descubren que dicho conflicto existe o podría surgir, informarán al poder adjudicador sin demora”.*

Se redacta el presente informe técnico para la valoración de las ofertas presentadas y No Excluidas, en el expediente **PAS 782/2023** “OBRA DE INSTALACION DE LA CLIMATIZACION INTEGRAL INVIERNO-VERANO PARA EL EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO DE SALUD ALVAREZ DE LA RIVA DE ORIHUELA”, en base al pliego de prescripciones técnicas publicado.

Han presentado oferta válida a la licitación las siguientes empresas:

- ELECNOR
- YOMEE ENERGY SERVICES
- ATIL COBRA
- ELECTRONIC TRAFIC
- REGENERA LEVANTE
- VERDUMASIP
- FERSITEC – POSTMAN
- FULTON

Tras una lectura de la oferta técnica presentada por las mercantiles **nombradas anteriormente**, en el sobre N.º 2 de criterios automáticos, atendiendo a lo establecido y solicitado en el pliego de prescripciones técnicas, concluye este informante que la puntuación obtenida por cada mercantil es el siguiente:

Elecnor

Criterio Nº	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,41	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	3,87	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	NO	0 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 20 PUNTOS

Yomee Energy Services

Criterio Nº	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,41	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	3,87	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	NO	0 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 20 PUNTOS

Atil Cobra

Criterio N°	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,43 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Atil Cobra a pesar de que mejora el rendimiento estación SEER por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 3 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia Frigorífica de 98,50 Kw y el propuesto por Atil Cobra una potencia Frigorífica de 96,10 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	4,45 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Atil Cobra a pesar de que mejora el rendimiento estación SCOP por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 4 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia calorífica de 110,40 Kw y el propuesto por Atil Cobra una potencia Frigorífica de 109,30 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	SI	5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 15 PUNTOS

Electronic Trafic

Criterio N°	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,38 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Electronic Trafic a pesar de que mejora el rendimiento estación SEER por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 3 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia Frigorífica de 98,50 Kw y el propuesto por Electronic Trafic una potencia Frigorífica de 94,70 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	3,93 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Electronic Trafic a pesar de que mejora el rendimiento estación SCOP por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 4 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia calorífica de 110,40 Kw y el propuesto por Electronic Trafic una potencia Frigorífica de 107,60 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	SI	5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 15 PUNTOS

Regenera Levante

Criterio Nº	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,41	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	3,87	5 PUNTOS

Criterio Nº	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	NO	0 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 20 PUNTOS

Verdumasip

Criterio N°	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,43 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Verdumasip a pesar de que mejora el rendimiento estación SEER por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 3 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia Frigorífica de 98,50 Kw y el propuesto por Verdumasip una potencia Frigorífica de 96,10 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	4,45	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Verdumasip a pesar de que mejora el rendimiento estación SCOP por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 4 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia calorífica de 110,40 Kw y el propuesto por Atil Cobra una potencia Frigorífica de 109,30 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	SI	5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 15 PUNTOS

Fersitec - Postman

Criterio N°	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,43 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Fersitec Postman a pesar de que mejora el rendimiento estación SEER por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 3 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia Frigorífica de 98,50 Kw y el propuesto por Fersitec Postman una potencia Frigorífica de 96,10 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	4,45 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Fersitec Postman a pesar de que mejora el rendimiento estación SCOP por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 4 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia calorífica de 110,40 Kw y el propuesto por Fersitec Postman una potencia Frigorífica de 109,30 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	SI	5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 15 PUNTOS

Fulton

Criterio N°	CONCEPTO	GARANTIA MINIMA	GARANTIA OFERTADA	PUNTOS
2	AUMENTO PLAZO GARANTIA	2 AÑOS	4 AÑOS	10 PUNTOS

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
3	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SEER EQUIPOS AIRE AGUA	5,14	5,43 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Fulton a pesar de que mejora el rendimiento estación SEER por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 3 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia Frigorífica de 98,50 Kw y el propuesto por Fulton una potencia Frigorífica de 96,10 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR MINIMO	VALOR OFERTADO	PUNTOS
4	MEJORA RENDIMIENTO ESTACIONAL SCOP EQUIPOS AIRE AGUA	3,83	4,45 (*)	0 PUNTOS

El equipo ofertado por la mercantil Fulton a pesar de que mejora el rendimiento estación SCOP por encima de los valores mínimos exigidos, incumple la premisa establecida en el Criterio N.º 4 que indica que la mejora del valor SEER será válido siempre que el resto de las características y prescripciones técnicas mínimas detalladas en proyecto se igualen o se mejoren.

El equipo propuesto en proyecto tiene una Potencia calorífica de 110,40 Kw y el propuesto por Fulton una potencia Frigorífica de 109,30 Kw siendo esta inferior a la exigida en proyecto.

Criterio N°	CONCEPTO	VALOR	APORTA ETIQUETA A+++ O EQUIVALENTE	PUNTOS
6	CONSUMO, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO	APORTA ETIQUETA ENERGETICA A+++ O EQUIVALENTE	SI	5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACION CRITERIOS AUTOMATICOS: 15 PUNTOS

Resumen de Puntuaciones Licitadores

<i>Licitador</i>	<i>Puntos</i>
<i>Elecnor</i>	<i>20 puntos</i>
<i>Yomee</i>	<i>20 puntos</i>
<i>Atil cobra</i>	<i>15 puntos</i>
<i>Etra</i>	<i>15 puntos</i>
<i>Regenera</i>	<i>20 puntos</i>
<i>Verdumasip</i>	<i>15 puntos</i>
<i>Fersitec</i>	<i>15 puntos</i>
<i>Fulton</i>	<i>15 puntos</i>

Orihuela, a fecha de firma electrónica

Don Antonio Pujante Carrillo

Ingeniero técnico industrial del Servicio de Mantenimiento
del Departamento de Salud de Orihuela

ANTONIO|
PUJANTE|
CARRILLO

Firmado digitalmente
por ANTONIO|
PUJANTE|CARRILLO
Fecha: 2024.07.12
08:40:55 +02'00'