

INFORME TECNICO DE LAS OFERTAS DE LA OBRA E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CENTROS DE SALUD DE HERRERA DE PISUERGA 1 (CL), SALDAÑA 1 (CL), VILLADA 1 (CL), CERVERA DE PISUERGA 1 (CL), GUARDO 1 (CL), PALENCIA (Hospital Río Carrión) 3 (CL + CSR + CR), PALENCIA (Hospital San Telmo) 2 (CL + CSR)

CONTRATO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (FONDOS MRR)- FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EU -PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-PRTR

EXPEDIENTE.: 2020013878

En relación con la licitación arriba referenciada, y una vez analizada la documentación de las ofertas técnicas de las empresas que han presentado propuesta, a la sazón:

EMPRESA LICITADORA	CIF
ETRALUX S.A	A46066791
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	A79486833
TRENASA S.A.	A80375058
VEYFRA SERVICIOS, S.L.	B09438607
EFIMOB EFFICIENT SOLUTIONS S.L.	B27805423
INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L.	B40657728
WENEA URBAN, S. L	B42896266

CUMPLIMIENTO CON LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Del análisis de la documentación aportada, se comprueba que:

ETRALUX S.A: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

TRENASA S.A.: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

VEYFRA SERVICIOS, S.L.: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

EFIMOB EFFICIENT SOLUTIONS S.L.: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L.: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

WENEA URBAN, S. L.: cumple con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor son los siguientes:

Criterios a valorar	Forma de valoración	Ponderación
PROPUESTA TECNICA	1.- Se valorará el desglose de las operaciones a realizar, su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye. (0-10 puntos)	HASTA 20 PUNTOS
	2.- <u>Programa de trabajo:</u> Se valorará el programa de trabajo, que deberá incluir el desglose de las operaciones a llevar a cabo, planificación de las fases de ejecución y el cronograma de trabajo, partiendo de lo indicado en el Proyecto de ejecución. (0-10 puntos)	

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES

En base a las especificaciones ofertadas por los licitadores admitidos, según la documentación incluida en el Sobre de criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se ha efectuado la valoración de los criterios de adjudicación según el siguiente detalle:

LICITADOR: ETRALUX S.A

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una amplia descripción del equipamiento e instalación. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

El desglose de las operaciones que va a realizar es completo. Así como su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

También se compromete a mantener las marcas indicadas en el proyecto, con el compromiso de montar el último modelo.

Su conocimiento del proyecto le ha permitido detectar la falta de una protección en el presupuesto, que se compromete a montar sin cargo.

Realizara una medición del nivel de iluminancia para cada una de las estaciones de recarga y en el caso de no cumplir con los niveles estipulados el Reglamento de Baja Tensión en su Instrucción Técnica complementaria ITC 52, instalara sin ningún tipo de coste adicional.

10 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

Realiza una descripción detallada y completa del programa de trabajo, así como de las operaciones que se van a llevar a cabo.

Presenta un cronograma completo e individualizado por centros, de los trabajos y tiempos de los mismos

En el cronograma se respeta el tiempo de ejecución marcado por el proyecto, realizándose en menos de tres meses.

10 puntos

TOTAL: 20 PUNTOS

LICITADOR: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una amplia descripción del equipamiento e instalación. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

El desglose de las operaciones que va a realizar es completo. Así como su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

También se compromete a mantener las marcas indicadas en el proyecto, con el compromiso de montar el último modelo.

10 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

Realiza una descripción detallada y completa del programa de trabajo, así como de las operaciones que se van a llevar a cabo. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

Presenta un cronograma completo e individualizado por centros, de los trabajos y tiempos de los mismos. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

En el cronograma se respeta el tiempo de ejecución marcado por el proyecto, realizándose en menos de tres meses.

10 puntos

TOTAL: 20 PUNTOS

LICITADOR: TRENASA S.A

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una descripción genérica del equipamiento e instalación. Sin informar de lo que va a realizar en cada Centro de Salud.

2 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

El Cronograma que presente es copia del proyecto. Sin hacer cambio alguno. No está desarrollado y adaptado para la ejecución práctica del mismo

En su memoria, en el índice figuran 38 páginas. El informe es de 28 páginas. Y el índice está paginado como página 3/159. No se entiende.

2 puntos

4 PUNTOS

LICITADOR: VEYFRA SERVICIOS, S.L

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una amplia descripción del equipamiento e instalación. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

El desglose de las operaciones que va a realizar es completo. Así como su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

También se compromete a mantener las marcas indicadas en el proyecto, con el compromiso de montar el último modelo.

Como complemento incluso indica el personal y titulación propios que realizarán los diversos apartados de la obra.

10 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

Realiza una descripción detallada y completa del programa de trabajo, así como de las operaciones que se van a llevar a cabo. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

Presenta un cronograma completo e individualizado por centros, de los trabajos y tiempos de los mismos. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

En el cronograma se respeta el tiempo de ejecución marcado por el proyecto, realizándose en menos de tres meses.

10 puntos

20 PUNTOS

LICITADOR: EFIMOB EFFICIENT SOLUTIONS, S.L

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una descripción del equipamiento e instalación. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

El desglose de las operaciones que va a realizar es genérico. Así como su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye son genéricos y no aplicados a nuestras instalaciones.

Presenta su propia marca con un amplio desglose de las características, arquitectura de información, etc. Que no es objeto de valoración en estos criterios.

2 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

Realiza una descripción genérica del programa de trabajo, así como de las operaciones que se van a llevar a cabo. Lo hace de forma generalista sin desglosar equipamiento para cada Centro de Salud

Presenta un cronograma general para todos los centros, de los trabajos y tiempos de los mismos. No referenciando a los Centros de Salud, en cada caso.

En el cronograma se respeta el tiempo de ejecución marcado por el proyecto, realizándose en menos de tres meses.

2 puntos

TOTAL: 4 PUNTOS

LICITADOR: INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una descripción genérica del equipamiento e instalación. Sin informar de lo que va a realizar en cada Centro de Salud de forma detallada e individualizada.

No hace mención a qué marca o modelo de cargador suministrará en la instalación de recarga.

2 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

El Cronograma que presente es para cada Centro de Salud. Respetando el plazo de los tres meses.

En su memoria figura ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Lo que me deja dudas sobre la misma.

2 puntos

4 PUNTOS

LICITADOR: WENEA URBAN, S. L

PROPUESTA TECNICA 1.- Memoria descriptiva. Hasta 10 puntos

En su oferta establece en su memoria descriptiva una amplia descripción del equipamiento e instalación. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

El desglose de las operaciones que va a realizar es completo. Así como su grado de detalle, la estructuración en capítulos, subcapítulos y partidas y la descripción de cada partida y los conceptos que incluye. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

Marcas y modelos propuestos de los cargadores

FS1MW-N2N2 de la marca Ingeteam. LENTA

FS3MW-N2N2 de la marca Ingeteam. SEMIRAPIDA

RAPTION 50 EVO CCS2+CHA+T2C32 de la marca Circutor. RAPIDA

10 puntos

PROPUESTA TECNICA 2.- Programa de trabajo. Hasta 10 puntos

Realiza una descripción detallada y completa del programa de trabajo, así como de las operaciones que se van a llevar a cabo. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

Presenta un cronograma completo e individualizado por centros, de los trabajos y tiempos de los mismos. Con indicación y referenciado a los Centros de Salud, en cada caso

En el cronograma se respeta el tiempo de ejecución marcado por el proyecto, realizándose en menos de tres meses.

10 puntos

20 PUNTOS

RESUMEN

EMPRESA LICITADORA	PUNTUACION
ETRALUX S.A	20
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	20
TRENASA S.A.	4
VEYFRA SERVICIOS, S.L.	20
EFIMOB EFFICIENT SOLUTIONS S.L.	4
INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L.	4
WENEA URBAN, S. L	20



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Palencia, agosto de 2023

Fdo.: Jesús Angel Santos San José

Ingeniero Técnico Industrial. Servicio de Ingeniería y Mantenimiento CAUPA