



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/008996**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-08-2024 a las 13:20 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ **Actividad Principal** 9 - Educación

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.ucm.es/perfilcontratante>

→ **Perfil del Contratante**

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O%2FDko33i6VEQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de Séneca, 2
→ (28040) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ **Teléfono** 913943477
→ **Correo Electrónico** scont@ucm.es

Objeto del Contrato: Reforma de laboratorio ICTS BIOIMAC en el Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid.

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** 2023/008996

→ **Fecha de modificación** 28/08/2024

→ **Observaciones** Modificación contrato de obras

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 20.828,97 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 25.203,05 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 390.791,05 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 472.857,17 EUR.

→ **Modificación del plazo**

→ **2 Mes(es)**

→ **Plazo total tras la modificación** 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Durante la ejecución se han mostrado que muchas zonas del alicatado están bufados, aspecto que no se puede comprobar previamente al estar los paramentos ocupados por estanterías y muebles. Esta circunstancia no permite realizar trasdosados sobre ellos, como está previsto y ha sido necesario demolerlos. • El levantado de hierro dulce, zona donde se coloca el nuevo RMN, se consideró un espesor de 20 mm, tal como se indicó al recoger datos previos al proyecto. Esto no podía comprobarse hasta que se desconectó y enfrió, ya que el equipo no admite paradas, comprobándose que los espesores son muy superiores llegando a 60 mm, lo que obliga a medios auxiliares y métodos de corte de mayor complejidad. ...

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Instituto Pluridisciplinar de la UCM

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ Avd. de Juan XXIII, nº 1

→ (28040) Madrid España

Adjudicatario

→ **Imesapi S.A.**

→ NIF A28010478

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ Avda. Ramón y Cajal, 109

→ (28043) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +034 6327443900

→ Correo Electrónico licitaciones@imesapi.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2023/008996

→ Fecha de Formalización 13/12/2023

Contrato

→ 231212 Resolucion Adjudicacion 8996 signed.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6ea304a0-bfc2-496c-9221-5fe8e286c67e