

EXPTE: DT-24-10

ADENDA AL PROYECTO “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA AUTOCONSUMO EN LA SEDE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA (EMALCSA).”

Las definiciones y soluciones propuestas por el proyecto se complementarán con las siguientes exigencias:

- Suministro de paneles solares tipo N fabricados por un fabricante de la lista TIER 1
- Se instalarán optimizadores en los paneles sujetos a sombras según el estudio de sombras elaborado
- El inversor contará con un sistema de monitorización de datos mediante alguno de los siguientes protocolos industriales (MODBUS TCP, MODBUS RTU, PROFINET o PROFIBUS)
- Todo el cableado a instalar contará con certificación de protección contra rayos UV

A Coruña, en la fecha de firma digital del documento

Director técnico de Emalcsa