



**Expediente:** 23/162/3

**Contrato:** Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

**Asunto:** CONTESTACIÓN CONSULTA TÉCNICA

### CONSULTA

Con fecha 07/03/2024 15:01:07 se presenta a través de PLYCA la siguiente consulta:

Buenas tardes,

¿Podrían indicar la tensión de los 2 transformadores de 50 KVAS a suministrar, por favor?

### RESPUESTA

La tensión es de 15KV.

Madrid a fecha de la firma electrónica

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.  
Cerro de la Plata, 4 - 28007 Madrid  
[emtmadrid.es](https://emtmadrid.es)

**Página 1 de 1**



Código de verificación : 965051f2d1c6210c

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:  
<https://contratacion.emtmadrid.es/licitacion?codigoVerificacion=965051f2d1c6210c>

**Firmado por:** MARÍA GEMA BARROSO MATIAS

**Cargo:** JEFE DE DIVISION

**Fecha:** 13-03-2024 17:34:42

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://contratacion.emtmadrid.es/licitacion>