

ACTA DA SESIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DO CONCELLO DE FERROL

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Procedemento | Procedemento aberto simplificado/pluralidade de criterios de valoración obxectivos/tramitación ordinaria | |
| Obxecto | Contratación da substitución da unidade exterior da bomba de calor no Teatro Jofre | |
| Número expediente | AVS 03109 24/55 | Cívidas 2021039105 |
| Lugar: | Sala de Comisións do Concello de Ferrol | |
| Data | 14 de outubro de 2024 | |
| Hora de inicio | 12:01:00 | |
| Hora de remate | 13:13:00 | |
| Asistentes sen voto | Don Alberto Castro Rascado, enxeñeiro municipal e don Julian Reina Villalón, representante do grupo municipal PSOE. | |

Presidente:

Don Javier Pastor Díaz Mosquera, concelleiro delegado da área de Alcaldía; Promoción Económica e Emprego; Fondos Europeos; Participación e Atención Cidadá; Organización Interna e Contratación.

Vocais:

Dona M^a Iria Buján Vázquez, xefa de sección, en suplencia da xefa do servizo de Contratación; Don José Tomé López, concelleiro delegado da área que propuxo a contratación (Servizos); dona Ana M^a Vázquez Fernández, directora da oficina xurídica; dona Sonia Corral Corral, viceinterventora, en suplencia da interventora municipal e dona Milagros Puig Mosquera, xefa de sección, en suplencia da xefa de servizo da área proponente do contrato (Servizos).

Secretario/a

Dona Flor Maceiras Pérez, xefa de negociado do servizo de Contratación.

A Presidencia da por iniciado o acto.

ORDE DO DÍA

1- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior celebrada en data 30/09/2024.

Aprobouse co voto favorable dos membros asistentes con dereito a voto que participaron na sesión anterior.

2.- Valoración das ofertas contidas no sobre único: “Declaración responsable do cumprimento de requisitos previos e oferta de criterios valorables en cifras ou porcentaxes”. Adopción dos acordos que procedan.

En primeiro lugar; deuse conta do informe técnico de valoración que, en data 07/10/2024, emite o enxeñeiro municipal no que consta o seguinte:

INFORME

En relación coas ofertas presentadas ao procedemento de contratación para a substición da unidade exterior da bomba de calor no teatro JOFRE, pódese informar:

- Que analízase a documentación presentada polas empresas aceptadas no procedemento, que foron:

CLIMATEGA S.L.U
IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L.
INSIS GLOBAL 2008, S.L.
TECCONAIR, S.L

- O procedemento tramitouse en base a un único sobre, con dous criterios obxectivos, sendo estes:
 - Prezo (80 puntos),
 - prazo de garantía (20 puntos).

Ademais, as empresas debían presentar, aos efectos de acreditar a viabilidade da proposta, a información comercial que permitira avaliar que o equipo ofertado cumpre as características esixidas no PPT.

- Segundo a documentación aportada, as empresas CLIMATEGA e TECCONAIR ofertan equipos de potencia (en frío) inferior á solicitada como mínima no PPT; con respecto á última, ademais, a documentación presentada límitase a unha folia xeral dunha gama de equipos, sen case aportar máis datos que, o que precisamente amosa o seu incumprimento, e non incluíndo o esquema solicitado no que se puidera facer unha idea das dimensións do equipo montado. Nos dous casos propónse a exclusión do procedemento.
- A empresa IAM RUMBO presenta un equipo que non inclúe ningún tipo de recuperación de enerxía, polo que non se pode instalar no Teatro Jofre; así, o Regulamento de Instalacións Térmicas especifica:

IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción

1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, se recuperará la energía del aire expulsado.

Neste caso, o PPT especifica que o equipo debe aportar un mínimo de 20.000 m³/h (5,6 m³/s), superior aos 0,5 m³/s establecidos, polo que forzosamente debe contar con recuperación de enerxía. Nestas condicións, propónse tamén a exclusión desta empresa.

- A empresa INSIS GLOBAL 2008, S.L. presenta un equipo que cumpre coas especificacións solicitadas, coa seguinte oferta:
 - Prezo: 57.400,00 € (80 puntos)
 - Prazo de garantía: 4 anos (20 puntos)

Segundo o especificado no art 85 do RD 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento da Lei de Contratos das Administracións públicas, ao que fai referencia o apartado 16 do Anexo I do PCAP, a oferta non resulta desproporcionada ou anormal.

Coas consideracións anteriores, aplicando as fórmulas de avaliación establecidas no PCAP a esta única empresa, a avaliación

sería:

| EMPRESA | PREZO | PRAZO | TOTAL |
|------------------------|-------|-------|-------|
| INSIS GLOBAL 2008, S.L | 80 | 20 | 100 |

Proponse a adxudicación do contrato á empresa INSIS GLOBAL 2008, S.L.

Tendo en conta o anterior; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable dos membros asistentes con dereito a voto, acordou:

- EXCLUIR do procedemento, polas razóns recollidas no informe técnico de data 07/10/2024, as ofertas presentadas polas licitadoras: IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL; TECCONAIR SL e CLIMATEGA SLU
- PONDERAR A OFERTA CONTIDA NO SOBRE ÚNICO (*criterios obxectivos*) presentada pola empresa INSIS GLOBAL 2008 SL, único licitador concorrente que resultou inicialmente admitido, coa puntuación que se detalla no informe técnico de data 07/10/2024.
- REQUIRIR da licitadora INSIS GLOBAL 2008 SL a documentación a que se refire a cláusula 27 do PCAP aos efectos da adxudicación do contrato.

Remata a sesión. De todo o que, eu, secretaria DOUFE.

DILIXENCIA: Unha vez aprobada a presente ACTA, na sesión da Mesa de Contratación Permanente celebrada en data 31/10/2024; asinan dixitalmente o Presidente e a secretaria na data que consta na sinatura dixital.