

**NOTA ACLARATORIA 2  
MESA CONTRATACIÓ, EXPEDIENTE FL\_02/2021**

Habiéndose recibido una consulta en relación con el expediente de contratación, la Mesa de Contratación considera necesario dar publicidad a la siguiente respuesta.

- A) Consulta recibida resumida:** “Les escribo en relación a las vitrinas de gases incluidas en el expediente FL\_02/2021.....Según los planos facilitados se ubican dos vitrinas de extracción, mientras que en el desglose del presupuesto se solicitan 4 unidades”

**Respuesta a la solicitud de aclaración sobre ubicación y número de vitrinas de extracción**

Se confirma que los datos que aparecen tanto en documento denominado Exp\_FL\_02\_2021 mediciones\_v2.pdf como en la hoja de cálculo denominada Exp\_FL\_02\_2021Desglose de presupuesto y mediciones\_v2.xlsx son correctos.

*Siendo el número de vitrinas de extracción (Vitrina de gases estándar de 120cm código VGST1200u) cuatro (4) tal y como aparece en las mediciones.*

En referencia a la ubicación, dos (2) vitrinas quedan ubicadas en la localización establecida en el documento denominado “planos.pdf”. En el caso de las otras dos (2) se prevé una ubicación en posición simétrica a las dibujadas en “planos.pdf”; si bien la ubicación final podrá ser ajustada durante el proceso de replanteo.

El projecte **Health Care Innovation Lab Orbital 40** està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i un 25% per la Diputació de Barcelona.

**“Una manera de fer Europa”**