



INFORME TÉCNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO 2 - LOTE Nº 1 - CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL LOTE 1 DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED EN PUNTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO PARQUE DEL SURESTE Y EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES DE RIVAS VACIAMADRID, EN TRES LOTES.

EXP. 37087/2023

En relación con el asunto de referencia, los Servicios Técnicos Municipales,

INFORMAN

CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTE Nº 1 SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se procede a la apertura pública desde Servicios Administrativos del **Archivo Electrónico número 2 Criterios evaluables mediante valoración técnica, del Lote 1**, para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED EN PUNTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO PARQUE DEL SURESTE Y EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES DE RIVAS VACIAMADRID, EN TRES LOTES, habiéndose presentado la siguiente empresa licitadora:

1.-LIRBATIC, S.L., con NIF: B86741899

Por lo tanto, se procede a la valoración según pliego de condiciones técnicas apartado **8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, Lote 2**, y que literalmente dice:

“8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Lote 1

Evaluables mediante valoración técnica y aplicación de fórmulas (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 y Nº3) hasta 100 Puntos.

A.- Evaluables por valoración técnica (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2), hasta 45 Puntos.

Para la valoración de este apartado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se reserva el derecho de requerir a los licitadores una o varias presentaciones prácticas.





El licitador presentará en este apartado una memoria detallada y descriptiva. Se dará la máxima puntuación a la mejor oferta y de forma proporcional con el resto de las ofertas.

Se tendrán en cuenta la claridad y calidad de la memoria, adecuación a las necesidades expresadas en el pliego de prescripciones técnicas en especial los equipamientos mínimos a contemplar, coherencia, metodología y la solución integral de la infraestructura global. En especial relevancia se valorarán los Cuadros de mando, Módulo de Energía con los perfiles energéticos y de operación, consultas de históricos, usos, estructura de la API, KPIs e indicadores de producción y eficiencia.

Se valorará la solución técnica de compensación de cargas de los puntos de recarga para evitar el salto de protecciones magnetotérmicas del origen del suministro principal, equilibrados de carga, compensaciones automáticas que eviten el salto de protección del origen del suministro y de los puntos de recarga.

No se realizará mención acerca de los criterios evaluables mediante fórmula, objeto de valoración en el archivo electrónico nº3”.

PLICAS PRESENTADAS Y SU VALORACIÓN

Se adjunta cuadro con las plicas presentadas y su correspondiente valoración:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, Y SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED EN PUNTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO PARQUE DEL SURESTE Y EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES DE RIVAS VACIAMADRID. LOTE nº 1 - Expediente 37087/2023		
CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PUNTO 8, LOTE 1, ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, CRITERIO DE EVALUACIÓN POR VALORACIÓN TÉCNICA, hasta 45 puntos.		
PLICA-LICITADOR LOTE 1	VALORACION DE LA SOLUCIÓN	TOTAL PUNTOS (hasta 45 PUNTOS)
LIRBATIC, S.L., con NIF: B86741899	Presenta documento denominado MANUAL DE INSTRUCCIONES (M177b01-01-17 ^a), de Postes de recarga exterior, Serie URBAN, de la marca CIRCUTOR. Dicho documento no corresponde a una memoria detallada del equipo ofertado. En ninguno de sus apartados se hace referencia a la adecuación del equipo ofertado a las necesidades expresadas en el pliego de prescripciones técnicas, ni tampoco a los equipamientos mínimos a contemplar, ni coherencia, metodología o solución integral de la infraestructura global. Tampoco se detalla ninguna solución técnica de compensación de cargas de los puntos de recarga para evitar el salto de protecciones	0 PUNTOS





	magnetotérmicas del origen del suministro principal, ni mención alguna a equilibrados de carga ni compensaciones automáticas que eviten el salto de protección del origen del suministro y de los puntos de recarga.	
--	--	--

RESUMEN VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULA LOTE 1, ARCHIVO ELECTRÓNICO 2.

PLICA-LICITADOR LOTE 1	VALORACION DE LA SOLUCIÓN	TOTAL PUNTOS (hasta 45 PUNTOS)
LIRBATIC, S.L., con NIF: B86741899	0 puntos	0 PUNTOS

Es cuanto procede informar a los efectos oportunos para continuar su tramitación por el órgano competente.

El Coordinador del Área de Economía y Organización

y

El Ingeniero Industrial Área Organización y Modernización

