

LISTADO DE EQUIPOS

- **Listado de los caudalímetros (marca y modelo) a los que hay que realizar la verificación inicial.**

Localización línea	Tamaño bridas	Marca/Serie
Evacuación salmuera	900 DIN PN10	KROHNE/OPTIFLUX 2001
Lavado de filtros	600 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Limpieza química	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Captación	901 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Filtros de arena primera etapa	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Filtro de arena segunda etapa	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Transferencia	900 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Filtros de cartucho	400 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Bomba alta presión	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Lazo caudales balanceados bastidores	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Lazo bomba booster bastidor	12" SHC40	SIEMENS/MAG
Lazo permeado bastidores	300 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Entrada depósito permeado	700 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Distribución ramal norte	700 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Distribución ramal sur	700 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Distribución Ribera de Cabanes	250 DIN PN16	SIEMENS/MAG
Distribución Marina D'Or - Torre la Sal	350 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Neutralización	250 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Dosificación lechada de cal	25 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Distribución rebombeo norte	400 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Punto de entrega "Bombi"	400 DIN PN10	SIEMENS/MAG
Distribución rebombeo sur	300 DIN PN16	SIEMENS/MAG
Punto de entrega "La Parreta"	701 DIN PN10	SIEMENS/MAG

- **Listado de las válvulas de macho y actuadores (marcas y modelos) de los bastidores a las que habría que realizar la revisión y mantenimiento.**

<u>DESCRIPCION</u>
Valv. de Macho ON/OFF 600# 10" BW.
Valv. de Macho ON/OFF 600# 12" BW.
Valv. de Macho ON/OFF 600# 8" BW.
Valv. de Macho ON/OFF 600# 2" BW – Sch 40S SA con actuador neumático.
Valv. de Macho Control 600# 8" BW con actuador eléctrico.

Los actuadores neumáticos son Aquatech y los eléctricos Drehmo.

- **Listado de manómetros y medidores de presión diferencial (marca y modelo) que habría que sustituir.**

	CANTIDAD	MARCA	MODELO/RANGO
DPT	12	ENDRESS HAUSER	PMD75-ALRP7
MANÓMETROS	6	CELLA/WIKA	0-100 bar
MANÓMETROS	6	CELLA/WIKA	0- 10 bar

- **Listados de equipos de laboratorio que actualmente se encuentren en la instalación y que sean propiedad de Acuamed.**

Tal y como se establece en el Pliego, el Adjudicatario deberá suministrar, en el plazo estipulado, el mobiliario, equipos y herramientas recogidas en el Pliego de licitación y que pasarán a ser propiedad de Acuamed. Esta obligación es independiente de los equipos que actualmente son propiedad de Acuamed, que son los siguientes:

Nombre	Cantidad en existencias
ESTUFA MEMMERT UF110	1
RAMPA DE FILTRACIÓN	
SISTEMA DE FILTRACIÓN (EMBUDOS, PINZAS, SOPORTES...)	1
MEDIDOR TURBIDEZ Y CLORO	1
MEDIDOR PORTATIL CLORO LIBRE	1
AGITADOR MAGNÉTICO IBX INSTRUMENTS	1
BALANZA GQ-7508	1
DESECADOR VWR	1
SOPORTE PARA BURETAS	3
BURETAS	2
ABRAZADERAS	4
CONOS IMHOFF para sedimentación	3
SOPORTE CONOS IMHOFF	1
ABRAZADERA DE ANILLO	1
PIPETA 1 ml	2
PIPETA 1 ml volumétrica	1
PIPETA 5 ml LABBOX	5
PIPETA 10 ml LABBOX	8
PIPETA 10 ml volumétrica	1
MICROPIPETA	1
PROPIPETA 2 ml LABBOX	2
PROPIPETA 10 ml LABBOX	2
VASO PRECIPITADOS LABBOX	7
VASO PRECIPITADOS LABBOX	6
VASO PRECIPITADOS LABBOX	9
MATRAZ AFORADO LABBOX	2
MATRAZ AFORADO LABBOX	2
MATRAZ AFORADO 1000 ml	1
PROBETAS 1000 ml	2
PROBETAS 250ml LABBOX	1
PROBETAS 100 ml LABBOX	12
PROBETAS 50 ml LABBOX	12

- **Listados de equipos de taller que actualmente se encuentren en la instalación y que sean propiedad de Acuamed.**

Tal y como se establece en el Pliego, el Adjudicatario deberá suministrar, en el plazo estipulado, el mobiliario, equipos y herramientas recogidas en el Pliego de licitación y que pasarán a ser propiedad de Acuamed. Esta obligación es independiente de los equipos que actualmente son propiedad de Acuamed.

Se ha publicado en documento aparte, acta con el inventario, que puede haber variado a la fecha, que se firmó a la salida del anterior operado: "*ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ÚTILES Y ACCESORIOS*", como documento denominado "**Acta inventario_entrada-salida**"