



Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **IAA_2024_36**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-08-2024 a las 16:23 horas.



Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Aragonés del Agua**

→ Tipo de Administración Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UfQ3cjc57%2FsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. José Atarés, 101
→ (50018) Zaragoza España
→ ES243

Contacto

→ Teléfono +34 976716655
→ Correo Electrónico iaa@aragon.es

Objeto del Contrato: Reparación de la tubería de aireación de la EDAR de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

→ Descripción Reparación de la tubería de aireación de la EDAR de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

→ Valor estimado del contrato 123.906,02 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 149.926,28 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 123.906,02 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zaragoza

→ Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

→ España

→ La depuradora de Ejea de los Caballeros lleva en funcionamiento más de 25 años cumpliendo su función de manera satisfactoria. Hace ya algún tiempo se observaron algunos síntomas de deterioro de la tubería de acero que conduce el aire de las soplantes a las balsas del reactor biológico y se han hecho algunas reparaciones parciales. La empresa que explota la EDAR comunicó que la tubería había colapsado en un punto y las balsas de aireación ya no recibían aire, por lo que el proceso biológico no podía llevarse a cabo. Por todo ello, se hace necesario actuar de la manera más rápida posible para reparar y/o sustituir donde sea necesario la tubería dado que el daño existente afecta al corazón mismo de la planta e impide que cumpla su función

Condiciones de Licitación

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución

→ [Documento de Acta de Resolución](#)

Adjudicado

Adjudicatario

→ **Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U.**

→ NIF A08112716

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Miguel Hernández, 31-33

→ (08908) L'HOSPITALET DE LLOBREGAT España

Contacto

→ Teléfono +34 670658367

→ Correo Electrónico a.iglesias@sorigue.com

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 123.906,02 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 149.926,28 EUR.

Motivación

→ Motivación Artículo 120.1 apartado a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,

→ Fecha del Acuerdo 08/08/2024

→ Plazo de Formalización Del 08/08/2024 al 09/08/2024

Información Sobre las Ofertas

→ Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas

No

→ Precio de la oferta más baja 149.926,28 EUR.

→ Precio de la oferta más alta 149.926,28 EUR.

→ Ofertas recibidas 1

→ Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

→ Ofertas electrónicas recibidas 1

Presentación de recursos

Presentación de recursos

→ **Instituto Aragonés del Agua**

→ Sitio Web <https://www.aragon.es>

Dirección Postal

→ Avda. José Atarés, 101

→ (50018) Zaragoza España

Proceso de Licitación

- Reparación de la tubería de aireación de la EDAR de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
- Procedimiento Negociado sin publicidad
- Tramitación Emergencia
- Tramitación del Gasto Ordinaria
- Sistema de Contratación No aplica
- Presentación de la oferta Manual
- Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Justificación del Proceso

- Código de Motivo Extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador
- Descripción Debido al tiempo transcurrido desde la construcción de la EDAR, al material empleado en la tubería de aireación y a su carácter enterrado, llegando a profundidades de más de dos metros, ésta ha presentado varios problemas de corrosión y pérdidas de aire que se han visto acentuadas en los últimos años, por lo que se han realizado varias actuaciones de reparación puntual en los que se ha ido detectando un deterioro progresivo de la tubería. La empresa responsable del funcionamiento, mantenimiento y explotación de la EDAR de Ejea de los Caballeros comunicó que se había detectado la existencia de una fuga importante en la tubería de aire que impedía el suministro a los reactores biológicos, ubicando dicha fuga en la zona de final de la tubería, concretamente en el pantalón de distribución. Desde el día 1 de agosto de 2024 se están adoptando medidas urgentes provisionales para mantener el aporte de aire en el reactor biológico nº 2, resultando imposible airear el reactor nº 1 dada la situación de la rotura, y evitar la grave situación de que la EDAR deje de estar operativa. De acuerdo a la situación actual de la tubería de aireación de los reactores biológicos de la EDAR, la instalación se encuentra en una situación extremadamente precaria al no poder garantizar de forma fiable el aporte de aire al tratamiento biológico, aspecto esencial e imprescindible para asumir el tratamiento de las aguas residuales de la población. De esta forma, se considera que se debería acometer de forma inminente los trabajos de reparación que resulten necesarios para restablecer la aireación a los reactores biológicos de la EDAR de Ejea de los Caballeros, en totales condiciones de fiabilidad y operatividad

Subasta electrónica

- Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Proposición económica
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 100
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 100

Detalle de la Licitación:

- https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KV6U9Tx9%2Bw5SY_rkJkLIFdw%3D%3D