

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO.

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERÍA PARA LA OBRA: "RED DE RIEGO DEL SECTOR X DE LA SUBZONA DE PAYUELOS. ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO (LEÓN). " Nº 0582094.

P.O.: 22/08-093

TSA0073749

PROVEEDORES:

Los proveedores que han presentado oferta para la presente licitación, son los indicados a continuación:

- C.B.H. BIERZO, S.A.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El licitante adjuntará en el sobre electrónico único, la siguiente documentación:

1. *Declaración de aportar la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA en formato 3D editable compatible con AUTOCAD. Aportará una copia de la licencia en vigor del programa a emplear para realizar la totalidad de los planos en 3D.*
2. *Declaración de disponer de la aparamenta necesaria para el correcto montaje de manguitos de PRFV de diámetros nominales comprendidos entre 400 y 1.600 mm. Se aportará la siguiente documentación:*
 - *Relación detallada de la totalidad de la aparamenta empleada para el montaje de los manguitos.*
 - *Descripción de la metodología empleada para el montaje de los manguitos.*

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

3. *Declaración de poseer en sus propias instalaciones de una cámara de granallado y de pintado. Se aportará como mínimo, de cada una de ellas, las fotografías necesarias para garantizar su existencia y el plano de las instalaciones donde se localizan ambas cámaras.*
4. *Declaración de poseer una máquina de torneado hasta un diámetro de 1.400 mm. Se aportará la documentación de dicha máquina.*
5. *Declaración con el compromiso de que la totalidad de las piezas especiales serán revestidas tanto interior como exteriormente mediante revestido tipo C5 y durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5:2020. Para ser valorado, como mínimo, se especifica de forma inequívoca el revestido a aplicar tanto interior como exteriormente a la totalidad de las piezas indicando los siguientes datos:*

- *Tratamiento previo al revestido y norma de cumplimiento.*
- *Número de capas.*
- *Espesor mínimo de película seca de cada una de las capas.*
- *Tipo de revestido de cada una de las capas.*

Se aportará el certificado de laboratorio garantizando el tipo de revestido C5 muy alto conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5:2020.

6. *Declaración de poseer una bañera para pruebas hidrostáticas en sus propias instalaciones. Se aportará como mínimo las fotografías necesarias para garantizar su existencia y el plano de las instalaciones donde se localiza.*

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El análisis de la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el *sobre electrónico único*, con los requisitos de la documentación técnica solicitada, es el siguiente:

- **Criterio de aceptación: Planos en 3D**

OFERTANTE	PLANOS EN 3D		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	5
	Copia de la licencia en vigor del programa	Sí	

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

- **Criterio de aceptación: Aparamenta para montaje de manguitos.**

OFERTANTE	APARAMETNTA MONTAJE DE MANGUITOS		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	5
	Relación de la totalidad de la aparamenta	Sí	
	Descripción de la metodología de montaje de manguitos	Sí	

- **Criterio de aceptación: Cámara de granallado y de pintado.**

OFERTANTE	CÁMARA DE GRANALLADO Y DE PINTADO.		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	10
	Fotografías de las cámaras	Sí	
	Plano de localización de las cámaras	Sí	

- **Criterio de aceptación: Máquina de torneado.**

OFERTANTE	MÁQUINA DE TORNDEADO		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	5
	Nº de serie de la máquina	Sí	
	Documentación	Sí	

- **Criterio de aceptación: Revestido tipo C5 y durabilidad muy alta.**

OFERTANTE	REVESTIDO TIPO C5 Y DURABILIDAD MUY ALTA.		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	10
	Tratamiento previo al revestido y norma de cumplimiento	Sí	
	Número de capas	Sí	
	Espesor mínimo de película seca de cada capa	Sí	

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

OFERTANTE	REVESTIDO TIPO C5 Y DURABILIDAD MUY ALTA.		PUNTUACIÓN
	Tipo de revestido de cada capa	Sí	
	Certificado de laboratorio conforme a la norma UNE-EN ISO 12944-5:2018	Sí	

• **Criterio de aceptación: Bañera para pruebas hidrostáticas**

OFERTANTE	BAÑERA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS		PUNTUACIÓN
CBH	Declaración	Sí	5
	Fotografías de las cámaras	Sí	
	Plano de localización de las cámaras	Sí	

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONTENIDOS EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO

Según el Pliego de Prescripciones Administrativas, para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se tiene en cuenta lo siguiente:

- **PLANOS EN 3D.** Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que en el caso de ser los adjudicatarios aportarán la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA en relación a los elementos objeto de la presente oferta en formato 3D editable compatible con AUTOCAD, sin coste alguno para TRAGSA. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten copia de la licencia en vigor del programa a emplear para realizar la totalidad de los planos en 3D.

- **APARAMENTA PARA MONTAJE DE MANGUITOS.** Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que dispongan de la aparamenta necesaria para el correcto montaje de manguitos de PRFV de diámetros nominales comprendidos entre 400 y 1.600 mm.

No se valorarán conforme este criterio las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Relación detallada de la totalidad de la aparamenta empleada para el montaje de los manguitos.
- Descripción de la metodología empleada para el montaje de los manguitos.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

- **CÁMARA DE GRANALLADO Y DE PINTADO.** Se asignarán DIEZ puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente cámara de granallado y de pintado. Como mínimo se aportará de cada una de ellas las fotografías necesarias para garantizar su existencia y el plano de las instalaciones del ofertante donde se localicen de forma inequívoca ambas cámaras.
- **MÁQUINA DE TORNEADO.** Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente, con número de serie, disponer de máquina de torneado hasta un diámetro de 1.400 mm en sus propias instalaciones
- **REVESTIDO TIPO C5 Y DURABILIDAD MUY ALTA.** Se asignarán DIEZ puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que la totalidad de las piezas especiales serán revestidas tanto interior como exteriormente mediante revestido tipo C5 y durabilidad muy alta conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5:2020. Como mínimo se aportará una declaración responsable que especifique de forma inequívoca el revestido a aplicar tanto interior como exteriormente a la totalidad de las piezas indicando como mínimo lo especificado a continuación:
 - Tratamiento previo al revestido y norma de cumplimiento.
 - Número de capas
 - Espesor mínimo de película seca de cada una de las capas.
 - Tipo de revestido de cada una de las capas.

Aportará el certificado de laboratorio garantizando el tipo de revestido C5 muy alto conforme la norma UNE-EN ISO 12944-5:2020.

- **BAÑERA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS.** Se asignarán CINCO puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente la existencia en sus propias instalaciones de la correspondiente bañera de pruebas hidrostáticas. Como mínimo se aportarán las fotografías necesarias para garantizar su existencia y el plano de las instalaciones del ofertante donde se localice de forma inequívoca la bañera para pruebas hidrostáticas.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

Una vez analizada la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el *sobre electrónico único*, la valoración es la siguiente:

Descripción	CIF/NIF	1	2	3	4	5	6	TOTAL
C.B.H. BIERZO, S.A.	A24301392	5	5	10	5	10	5	40

1. Planos en 3D
2. Aparamenta para montaje de manguitos
3. Cámara de granallado y pintado
4. Máquina de torneado
5. Revestido tipo C5 y durabilidad muy alta
6. Bañera para pruebas hidrostáticas.

En León, 29 de septiembre de 2022

Fdo.: Jefe Grupo Obras
Teodomiro Relea Mayorga

Fdo.: Gerente Provincial
Joaquín A. Cedrón Rivas