

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EC-194/2016 DERIVADO DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE POLIELECTROLITO

1. INTRODUCCIÓN

Tras remisión de invitación a todos los contratistas adheridos al Acuerdo Marco, presentaron oferta al Lote 2 las siguientes empresas:

- ✓ SNF FLOERGER IBERICA, S.L.U
- ✓ CHEMIPOL SA

2. VALORACIÓN TÉCNICA

A continuación, se realiza, conforme Invitación a presentar oferta para contrato derivado de acuerdo marco del 28 de noviembre del 2017 las valoraciones de las pruebas realizadas.

Las instalaciones donde se realizarán las pruebas serán las siguientes:

- ✓ EDAR LA ROCA (MS_{OBJ} : 23 %)
- ✓ EDAR SANT SADURNI D'ANOIA (MS_{OBJ} : 17 %)
- ✓ EDAR VILANOVA I LA GELTRU (MS_{OBJ} : 20 %)

De las diferentes empresas que presentan oferta económica todas realizan pruebas en las instalaciones.

2.1. VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO

Para calcular la adaptación del producto se han tenido en cuenta la sequedad objetivo para indicar si es producto es apto o no, y posteriormente los valores de % MS y escurrido (mg/l).

La materia seca objetivo se valora con 0 puntos. Cada 0,2 % de incremento sobre la materia seca objetivo, se puntuará con 1 punto.

El clarificado se puntúa con hasta 10 puntos si se alcanza 100 mg/l. cada 10 mg/l que se aumente sobre los 100 mg/l se restará 0,1 puntos.

El servicio y asistencia técnico prestado durante la realización de las pruebas se valorará con hasta 10 puntos.

2.1.1. PRODUCTO APTO O NO APTO

En las pruebas realizadas en las diferentes instalaciones se observa que no se encuentra producto adecuado para la materia seca objetivo (MS_{OBJ}) en las siguientes instalaciones por parte de la empresa CHEMIPOL:

EDAR de SANT SADURNI D'ANOIA

EDAR LA ROCA

Se obtiene una sequedad del 16,7% y 22,6 % respectivamente por debajo del 17% y 23% solicitado por lo que obtiene una puntuación de 0 en estas instalaciones.

2.1.2. VALORACIÓN PRUEBAS REALIZADAS

De los diferentes productos probados en las instalaciones, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Tabla 1. Resultados obtenidos de consumo de poli, escurrido y MS

EDAR	Empresa	kg poli/tn	Ecurrido (mg/l)	MS obtenida (%)
EDAR LA ROCA	CHEMIPOL SA	4,8	76,0	22,6
EDAR LA ROCA	SNF FLOERGER	4,9	40,0	23,5
EDAR SANT SADURNI D'ANOIA	SNF FLOERGER	12,3	500,0	17,8
EDAR SANT SADURNI D'ANOIA	CHEMIPOL SA	12,6	1000,0	16,7
EDAR VILANOVA I LA GELTRU	CHEMIPOL SA	18,7	1441,7	22,6
EDAR VILANOVA I LA GELTRU	SNF FLOERGER	16,8	844,7	23,0

Aplicando los criterios de valoración a los resultados obtenidos y el servicio realizado en las pruebas, las valoraciones han sido las siguientes:

Tabla 2. Valoraciones de sequedad, escurrido y servicio

Lote	Proveedor	Puntuacion % sequedad	Puntuación escurrido	Puntuacion servicio
Lote 2: Cataluña	SNF IBERICA	7,24	6,18	3,13
	CHEMIPOL SA	4,32	-	0,75

3. VALORACIÓN TÉCNICA FINAL

El resultado final de la puntuación técnica teniendo en cuenta las pruebas realizadas en planta es la siguiente:

Tabla 3. Valoración técnica

Lote	Puntuacion técnica
Lote 2: Cataluña	16,56
	5,07

En Valencia, a 1 de julio de 2.024.

Técnico del Área de Residuales