

INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PLACAS ALVEOLARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ZONA DE PRIMARIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CEIP Nº 5 (AVERROES) EN ARROYOMOLINOS (MADRID).

REF: TSA000064919

VALORACIÓN DEL SOBRE “C” SEGÚN CRITERIOS DEL PPT

1. DATOS DEL SUMINISTRO

El contrato consistirá el suministro de placas alveolares para la zona de primaria en las obras de ejecución del centro de educación infantil y primaria CEIP Nº5 (Averroes) en Arroyomolinos (Madrid).

Las unidades a contratar:

Nº Uds.	DESCRIPCIÓN
889 m ²	Suministro de placa alveolar de hormigón pretensado de 20 cm para forjado de canto total 25 cm (20+5), 7 m de luz, 120 cm de ancho y 850 Kg/m ² de capacidad de carga total, con una resistencia mínima al fuego de grado R60.
2.291 m ²	Suministro de placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de 25 cm para forjado de canto total 30 cm (25+5), 9 m de luz, 120 cm de ancho y 1.100 Kg/m ² de capacidad de carga total, con una resistencia mínima al fuego de grado R60.

2. OFERTAS

Las ofertas admitidas a licitación han sido:

- ZENET PREFABRICADOS, S.L.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL SOBRE “C” SEGÚN EL PPT

El PPT del presente suministro indica que los ofertantes deberán aportar:

- Ficha técnica y/o documentación que permita verificar el cumplimiento de las prescripciones requeridas (dimensiones, capacidad de carga total, resistencia al fuego) de las placas alveolares ofertadas.*
- Marcado CE conforme a la norma UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productos prefabricados. Placas alveolares. Se exigirán sistemas para la certificación de la conformidad 2+, debiendo entregarse*

la siguiente documentación:

- *Certificado de Conformidad del Control de producción en Fábrica (emitido por Organismo Notificado).*
- *Declaración de Prestaciones del producto (emitida por el propio fabricante).*
- *Logotipo CE (que deberá acompañar al producto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de RPC (UE) N° 305/2011).*

4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

Una vez analizada la documentación incluida en el sobre C de las ofertas admitidas, se verifica que:

- La empresa ZENET PREFABRICADOS, S.L. no aporta:
 - Declaración de prestaciones del producto (emitida por el propio fabricante).

Se solicita la subsanación por correo electrónico a la empresa ZENET PREFABRICADOS S.L.

Terminado el plazo especificado, la documentación se recibe y concuerda con la exigida en el PPT.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación de TRAGSA.

Por la Subdirección de Soporte Técnico e Innovación de TRAGSA,

Fdo.: Raul Lara Roca
ING. AGRONOMO. INGENIERIA RURAL

Vº Bº

Fdo.: Manuel López Hernández
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO E INNOVACIÓN

En Madrid, a 20 de Febrero de 2018