



**INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA (SEGOVIA).**

En relación al Expediente N° 497/2024

Se pone en conocimiento de los licitadores interesados la siguiente información adicional:

- En el apartado 5.2.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas (Límites de Garantía de Temperaturas), añadir que las temperaturas interiores definidas son de 21°C para la calefacción y de 25°C para la refrigeración.
- Dadas las reducidas dimensiones de los edificios y dependencias municipales objeto de la presente licitación, el inventario de alumbrado de cada edificio, así como de cualquier otro pequeño equipo consumidor conectado, se podrá completar por cada licitador interesado en la visita obligatoria prevista para el día 10 de Julio de 2024, dándose el tiempo que se necesite a cada uno de los licitadores interesados para que completen, si así lo consideran oportuno, sus correspondientes inventarios.
- En la actualidad, no existe operador ni empresa externa que esté realizando ningún tipo de mantenimiento de los edificios y dependencias municipales objeto de la presente licitación. Dicho mantenimiento es realizado por el personal propio del Ayuntamiento.

En Hontanares de Eresma (Segovia), a fecha de firma electrónica.

Fdo. El Alcalde

D. Javier García García

