

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA DEL
CONTRATO:**

**OBRA DE MEJORA EN EL SERVICIO DE FARMACIA EN EL HOSPITAL
GENERAL DE REQUENA**

EXPEDIENTE: 1018/2024

En el contexto de la adjudicación de contratos administrativos de obra mediante procedimiento abierto del Hospital de Requena, con EXPEDIENTE: 1018/2024, los criterios de adjudicación permiten otorgar un máximo de 19 puntos a criterios de Juicio de Valor de las memorias técnicas presentadas.

Realizado este informe por parte del Servicio de Ingeniería del Departamento de Salud de Requena, se han valorado los criterios de juicio de valor expresados en el ANEXO I, apartado LL Orden 4 "VALOR TÉCNICO".

ORDEN	DESCRIPCIÓN	PUNTUACIÓN
4.1	Planning de trabajo	10
4.2	Teniendo claro que se va a trabajar en un servicio en el que se necesita la mayor limpieza y pulcritud, la licitadora deberá plantear: Aislamiento de las zonas afectadas por la obra para evitar contaminaciones y procurar la mayor limpieza de todas las zonas no afectadas por la obra, describiendo un plan de actuación y un plan de contingencia en el caso que sea necesario	9

Se valorará el orden 4.1, de la siguiente forma.

Muy buena	10 puntos
Buena	7 puntos
Regular	4 puntos
Deficiente	2 puntos
Nula	0 puntos

Se valorará el orden 4.2, de la siguiente forma.

Muy buena	9 puntos
Buena	6 puntos
Regular	3 puntos
Deficiente	1 puntos
Nula	0 puntos

· Se recibe documentación de las siguientes empresas:

EMPRESAS LICITADORAS
TECNOLOGÍA DE MONTAJES ELÉCTRICOS (TECMO)
ELECNOR
CIECA Engineering life

Valoración técnica orden 4.1

EMPRESA	ORDEN 4.1	TOTAL PUNTUACIÓN
	10 puntos (Máximo)	
TECMO	Cumplimiento de entrega de diagrama de Gantt bien documentado y con excelente información. La información está muy bien descrita y desarrollada. Indicando con creces lo exigido en el Anexo I	10
ELECNOR	Cumplimiento de entrega de diagrama de Gantt. A este diagrama le falta documentarlo de mejor manera incluyendo más datos. Explica las fases de ejecución de forma clara y conforme a proyecto.	7
CIECA	Plan de trabajo bien calculado, diferenciando claramente los días naturales de los días útiles. Diagrama de Gantt bien especificado con detalles constructivos. Incluye el número de personas y los recursos necesarios.	10

Valoración técnica orden 4.2

EMPRESA	ORDEN 4.2	TOTAL PUNTUACIÓN
	9 puntos (Máximo)	
TECMO	La empresa indica claramente las fases de la obra y acopios de materiales. Emplea un sistema de aislamiento denominado Zipwall que impide la entrada de polvo y no deteriora ninguna superficie. La licitadora tiene las zonas lo suficientemente claras y acotadas para realizar una zona de actuación controlada. Se instalará un extractor con filtro y recogida de polvos. La empresa prepara un plan de contingencia con personal de limpieza propio en caso de que fuera necesario. Hará un recuento de partículas diario de las zonas afectadas	9
ELECNOR	La empresa realizará cerramientos tabiquería provisional de pladur y barreras físicas adicionales específicas. Se	6

	realizarán secciones de trabajo independizadas. Destinará un operario para realizar operaciones de limpieza diaria.	
CIECA	La empresa indica las fases de la obra de forma clara y bien distribuida. Realizará una sectorización de las zonas incluidos los falsos techos. Se realizarán sectorizaciones con paneles de cartón yeso con juntas terminadas y enmasilladas. Se efectuarán limpiezas diarias en las zonas compartidas de personal sanitario y trabajadores. Establece un plan de contingencia bien detallado. Se realizarán mediciones puntuales de polvo y ruido. Se dispondrán alfombrillas adhesivas para atrapa polvos.	9

VALORACIÓN TÉCNICA:

La valoración técnica viene reflejada en los siguientes Cuadros Resumen:

EMPRESA	Puntos 4.1	Puntos 4.2	TOTAL PUNTOS
TECMO	10	9	19
ELECNOR	7	6	13
CIECA	10	9	19

CONCLUSIONES:

Realizadas las correspondientes valoraciones técnicas resulta como empresas mejor valoradas a TECMO y CIECA las cuales obtienen la misma puntuación.