

ASUNTO: INFORME DE JUSTIFICACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.

LOTE 4: BARRIADA DE LA CALLE RUTE

En relación con el asunto de referencia, una vez estudiada la propuesta referente a la justificación de la baja temeraria realizada por la empresa, por la presente informo que:

1. Presentado el informe de justificación de baja temeraria por parte de la empresa **VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.**
2. En relación al material ofertado:
 - La potencia de las luminarias no coincide con la solicitada en proyecto. No se acepta llegar a dicha potencia por medio de la regulación de la luminaria.
 - El número de leds no coincide con el número de leds de las luminarias del proyecto.
 - La intensidad de funcionamiento de los leds no coincide con la intensidad de funcionamiento de los leds del proyecto.
 - El flujo lumínico de las luminarias ofertadas no coincide con el solicitado en el proyecto.
 - El rendimiento de la luminaria (vida útil), de la luminaria propuesta no coincide con la luminaria de proyecto.
 - El IK de la familia de luminarias descrito en la luminaria, no coincide con el IK del certificado de ensayo realizado a la luminaria.
 - El rendimiento de la luminaria no coincide con el rendimiento de la luminaria de proyecto.
 - Regulación de la tensión de las luminarias. No coincide con lo solicitado en proyecto.
 - Curvas fotométricas de las luminarias propuestas diferentes de las curvas de la luminaria de proyecto.
 - El driver de la luminaria propuesta diferente del driver de las luminarias de proyecto.
 - Las dimensiones de los equipos ofertados, diferentes a los equipos solicitados en proyecto.
 - No se aportan datos y documentación técnica de la luminaria conforme a la tabla de verificación requerida en el Anexo 1 del pliego.

Código seguro de verificación (CSV):

2EAB 5D05 D8F9 6726 4EC1



2EAB5D05D8F967264EC1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Jefe de Servicio SANTAELLA GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11/6/2019

- No se aportan datos y documentación técnica del driver conforme a la tabla de verificación requerida en el Anexo 1 del pliego.
- Falta aportar documentación relativa a los certificados y ensayos preceptivos según la tabla de certificación del Anexo 2 del proyecto.

En consecuencia las características técnicas de los equipos ofertados son diferentes a las características técnicas del proyecto.

Por todo lo expuesto. Se propone la NO aceptación de la justificación de la baja temeraria de la empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. por no coincidir con el material solicitado en proyecto en sus características técnicas.

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier otra cuestión que estime de interés.

Fº Javier Santaella Garcia.
Jefe de Servicio de Mantenimiento- Gestión Energética

A/A: CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Código seguro de verificación (CSV):

2EAB 5D05 D8F9 6726 4EC1



2EAB5D05D8F967264EC1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Jefe de Servicio SANTAELLA GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11/6/2019