

## CARGADORES

**"Ruego nos indiquen que cantidad y tipo de cargadores necesitan (Wallbox anclado en la misma marquesina o Pilona sobre suelo)**

Según se indica en el ANEXO A – UBICACIONES, del PPT, hay que colocar un cargador en cada pérgola, dichos cargadores irán en pilona anclada al suelo

**Respecto al Mantenimiento, Se trata de un mantenimiento preventivo (visitas periódicas), o de un mantenimiento correctivo (servicio asistencia)?**

El mantenimiento deberá ser preventivo y correctivo, mientras dure la garantía de la obra, según se indica en el punto 4 del PPT.

**En la especificación de los cargadores se indica que son con “Conector combinado o CCS”. Ruego nos confirmen qué tipo de conector necesitan, y si desean con o sin cable integrado"**

Efectivamente la especificación no es correcta, el conector valido es el “TIPO 2 MENNEKES”, con cable integrado.