



Expediente: 23/162/3

Contrato: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Asunto: CONTESTACIÓN CONSULTA TÉCNICA

CONSULTA

Para la sustitución de los transformadores de 50kVAS, necesitábamos conocer el siguiente:

La tensión o tensiones tanto primaria como secundarias

Si el transformador es para un abonado/particular

La compañía eléctrica distribuidora en la zona donde se vaya a instalar el transformador.

RESPUESTA


En referencia a los transformadores de 50Kvas:

- La tensión primaria es de 15KV y la tensión secundaria es de 0,398 KV.
- El transformador es para particular.
- La compañía eléctrica distribuidora es UNIÓN FENOSA.

Madrid a fecha de la firma electrónica

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
Cerro de la Plata, 4 - 28007 Madrid
emtmadrid.es

Página 1 de 1



Código de verificación : c9a0920e4b2e0081

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://contratacion.emtmadrid.es/licitacion?codigoVerificacion=c9a0920e4b2e0081>

Firmado por: MARÍA GEMA BARROSO MATIAS

Cargo: JEFE DE DIVISION

Fecha: 13-03-2024 17:34:25

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://contratacion.emtmadrid.es/licitacion>