



**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
"PROJECTE DE AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA REGENEADA DEL
CARRER MARE SELVA FINS A L'AVINGUDA LLEVANT, CANTONADA AMB
CRISTOFOL COLOM. T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR"**

Signatura 1 de 1
MARGARITA PALOMARES RISUEÑO
26/09/2024

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web			
Codi Segur de Validació	1a131179861246feb194a3b157924301001		Data document: 26/09/2024
Url de validació	https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

Memòria justificativa de la contractació de les obres del "Projecte de ampliació de la xarxa d'aigua regenerada del carrer Mare Selva fins a l'Avinguda Llevant, cantonada amb Cristofol Colom. T.M. Sant Llorenç des Cardassar "

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

NOM: Projecte de ampliació de la xarxa d'aigua regenerada del carrer Mare Selva fins a l'Avinguda Llevant, cantonada amb Cristofol Colom. T.M. Sant Llorenç des Cardassar.

PROMOTOR: Ayuntamiento de Sant Llorenç

AUTOR: Mateu Estrany Pieras, Enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat 9.522.

DATA: Abril 2023

VISAT: Projecte visat a 27 de abril de 2023. Col·legi de Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears. Expedient 2023/01463/01.

PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS): 325.894,48 euros (< 500.000 euros)

PRESSUPOST (IVA 21% INCLÒS): 394.332,32 euros

Import concedit dins el Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible 2023 extraordinari (Acord del Consell de Govern publicat al BOIB núm. 96 de 20 de juliol de 2024):

NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA


L'objecte del projecte consisteix en la definició de les obres necessàries per a la dotació de la xarxa d'aigua regenerada des de la rodonada del Carrer Mare Selva amb el Carrer Garrovers fins l'Avinguda Llevant a la cantonada del carrer Cristòfol Colom.

Aquesta nova xarxa és una ampliació de la xarxa existent i la connecta amb la xarxa ja executada del carrer Cristòfol Colom i Sol Naixent que servei per el reg de l'arbrat i arbustives de la zona.

En concret, la conducció objecte de la xarxa d'aigües regenerada d'aquest projecte s'inicia a la rodonada esmentada i sobre la xarxa dissenyada en el projecte de del 2020 redactat per el Sr. Carles Garau

Totes les conduccions del projecte seran de PEAD SDR17 (10 atm) tindran un diàmetre nominal de 200 mm. El traçat d'aquesta canonada va per el carrer Mare Selva i arriba fins a l'Avinguda Llevant. Les canonades d'aigües regenerades es col·locaran baix el paviment a una profunditat sota la rasant de manera que tingui un recobriment aproximat de 90 cm per damunt de la generatriu superior.

Signatura 1 de 1
MARGARITA PALOMARES RISUEÑO
26/09/2024

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web			
Codi Segur de Validació	1a131179861246feb194a3b157924301001		Data document: 26/09/2024
Url de validació	https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

Memòria justificativa de la contractació de les obres del "Projecte de ampliació de la xarxa d'aigua regenerada del carrer Mare Selva fins a l'Avinguda Llevant, cantonada amb Cristofol Colom. T.M. Sant Llorenç des Cardassar "

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVIDIR EL CONTRACTE EN LOTS

Aquest contracte regula uns treballs a executar a una mateixa xarxa. Dividir el contracte entre contractistes diferents implicaria un risc d'interferències i de falta de coordinació, una utilització innecessària i ineficient de vehicles, maquinària i eines d'obra, i un major risc des del punt de vista de la seguretat dels treballs i del trànsit.


INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte no afecta l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra i té un pressupost base de licitació inferior a 500.000 euros (IVA no inclòs), per la qual cosa no és preceptiu l'informe de supervisió establert a l'article 235 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sant Llorenç des Cardassar, 09 de setembre de 2024

Enginyera Química
Col·legiada 972

Signatura 1 de 1
MARGARITA PALOMARES RISUEÑO
26/09/2024

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web			
Codi Segur de Validació	1a131179861246feb194a3b157924301001		Data document: 26/09/2024
Url de validació	https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		