

PROXECTO MODIFICADO DE SANEAMENTO NA CASTAÑEDA CONCELLO DE ARZÚA

INFORME ACLARATORIO CRUCE CON TOPO

LUIS FOLE BARRIO, Arquitecto Técnico Municipal, requerido polo Sr. Alcalde do Concello de Arzúa para emitir informe aclaratorio sobre a consulta exposta por un licitador en relación ao cruce con topo:

1.- Consulta exposta:

No orzamento do proxecto existe a partida 6,00 ml de cruce de río con topo. No cadros dos descompostos indícase que esa partida está formada por unha camisa de PE corrugado de diámetro 500 mm exterior para o paso con tubería de PVC 315 mm polo seu interior (ver pax. 13 do proxecto)

Por outra parte nos planos (pax. 70) indícase que a tubería estará reforzada con 20 cm de formigón HM-20, non incluído na partida anterior, e sen indicar o tipo de tubería do cruce. Solicitámoslle que aclaren a solución para o cruce de río con topo (tuberías, recubrimento, tipoloxía do cruce, etc).

2.- Aclaración:

Unha vez realizada a consulta ao técnico redactor do Proxecto, pódese indicar o seguinte: O proxecto contempla un cruzamento do Rego de Ribeiral, mediante topo por debaixo deste e sen afectar en ningún momento ao seu leito.

Este cruzamento constará dunha camisa de PE corrugado de Ø500mm e polo seu interior unha tubería de PVC Ø315mm, en continuación co resto da rede.

Non estando previsto o emprego de formigón neste cruce.

Para que conste e oas efectos oportunos, en Arzúa a 11 de xuño de 2020

O arquitecto técnico

Asdo: luis fole barrio