



Expediente DSA-323/2024

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IGNÍFUGOS LIGEROS PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) DE AENA”

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

Se modifica el subcriterio ANEJO UNE EN 15384 del Apartado 2 - ANEXOS TÉCNICOS DE CERTIFICADOS UE DE TIPO Y DE CONFORMIDAD, de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (Pag. 13), CLAUSULA 16. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR (DT) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del cuadro de características, quedando de la siguiente manera:

ANEJO UNE EN 15384		
6.3 Resistencia al calor ensayada según la norma 17493 a una temperatura de (260+/-5°C) un tiempo de exposición de 5 minutos +/-15s. El material no debe inflamarse o fundirse y no debe encoger más de un 10%, además de cumplir con los requisitos del apartado 6.2.1.		
- Encoge 10%	0 puntos	3
- Encoge entre 5% < % < 10%	1,5 puntos	
- Encoge % ≤ 5%	3 puntos	

Madrid, 29 de octubre de 2024

**Fdo.: Luz Martínez Viguer
Jefa División Contratación
de Proveedores**