

Hospital Universitario Miguel Servet - Sector II

Servicio de Suministros

Expte. SAS_Z2_2024_PA_80: SERVICIO DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO EN INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA SANITARIA, TORRES DE REFRIGERACIÓN, PISCINA Y OCHOS CIRCUITOS DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR ZARAGOZA II.

Mª Carmen Yus Valero, jefa de Servicio de Contratación y Suministros secretaria de la Mesa de Contratación por designación acordada por la Gerencia del Sector Zaragoza II.

CERTIFICO:

Que la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día **18 de julio 2024**, tras conocer el resultado de la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, procede a la apertura pública del **sobre C “Oferta económica y propuesta sujeta a valoración automática”**, del expediente referenciado, de los licitadores admitidos y cuyo resultado se hace público. Se adjunta Informe de criterios sujetos a Juicio de Valor y Estudio de Evaluación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo **93.3** de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se expide el presente certificado para su publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

ANEXO X-CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR
SAS_22_2024_PA_80-SERVICIO DE TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO EN INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA SANITARIA, TORRES DE REFRIGERACION, PISCINA Y OTROS CIRCUITOS DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR ZARAGOZA II

CRITERIOS DE ADJUDICACION		QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS,SL	COMENTARIOS	
	PONDERACION (MAXIMA)	PUNTUACION		
1	<p>Descripción de la Central Hidrica del HUMS, así como de la producción de ACS según RD 487/2022.</p> <p>Se valorará el grado de descripción de las instalaciones.</p>	10	10	<p>El licitador presenta en su oferta una descripción detallada de la Central Hidrica y de los sistemas de producción de ACS según RD 487/2022 por lo que se le da la máxima puntuación.</p>
2	<p>Programa de limpieza y desinfección de la red de agua sanitaria de todo el HUMS, adaptado a nuestras instalaciones.</p> <p>Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho programa (pautas, metodología, recursos humanos y materiales, propuesta de sistemática de vigilancia en continuo)</p>	10	10	<p>El licitador presenta en su memoria descriptiva una propuesta muy detallada con un cronograma de 6 días donde explica las pautas y metodología de forma muy completa y además explica los recursos humanos disponibles con 4 técnicos cualificados aportando formación y curriculum. También presenta lista muy completa de recursos materiales así como dos propuestas muy buenas a la sistemática de vigilancia en continuo. Por todo ello se le da la máxima puntuación.</p>
3	<p>Programa de control de vigilancia y actuación ante la aparición de casos aislados de legionella en partes concretas de la instalación de agua sanitaria.</p> <p>Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho programa (pautas, metodología, recursos humanos y materiales)</p>	7	7	<p>El licitador presenta en su memoria descriptiva un programa de limpieza y desinfección de las torres de refrigeración según RD 865/2003, adaptado a nuestras instalaciones.</p> <p>Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho programa (pautas, metodología, recursos humanos y materiales)</p>
4	<p>Programa de limpieza y desinfección de las torres de refrigeración según RD 865/2003, adaptado a nuestras instalaciones.</p> <p>Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho programa (pautas, metodología, recursos humanos y materiales)</p> <p>Tratamiento en las torres de refrigeración.</p>	4	4	<p>El licitador presenta en su memoria descriptiva una propuesta muy detallada con cronograma de 4 días muy bien explicado y además con un listado de recursos humanos y materiales muy completo. Por ello se le da la máxima puntuación.</p> <p>El licitador presenta en su memoria descriptiva una propuesta muy adecuada y detallada sobre como</p>

<p>5 Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho programa, la experiencia en el uso del bromo, mediante certificados de las empresas donde se realizan y el programa de revisión a realizar.</p>	<p>4 puntos</p>	<p>4</p>	<p>realizar el tratamiento en las torres de refrigeración. Además presenta certificados firmados en el que demuestra experiencia en el uso del bromo en la Base Aérea de Zaragoza y en el HUMS y un programa de revisión muy completo. Por lo que se le da la máxima puntuación.</p>
<p>6 Descripción de las redes de distribución de agua sanitaria de los CME Ramón y Cajal y San José y Centros de Salud del Area II con elaboración de programa de limpieza y desinfección adaptado a cada instalación. Describir programa de vigilancia y actuación ante la aparición de casos aislados de legionela en las redes de distribución. Se valorará grado de descripción de las instalaciones y la propuesta de como realizar el programa (pautas, metodología, recursos humanos y materiales).</p>	<p>10 puntos</p>	<p>10</p>	<p>El licitador presenta en su memoria descriptiva una descripción muy completa, incluso con fotografías de los CME Ramón y Cajal y San José y Centros de Salud del Area II. También presenta una propuesta del programa muy detallada (de vigilancia y actuación en caso de aparición de casos aislados de legionela), adaptado a cada instalación con diferentes casos, además de presentar un listado medios humanos con técnicos cualificados y un listado de medios materiales muy adecuado para la realización de los protocolos. Es por ello que se le da la máxima puntuación.</p>
<p>7 Tratamiento de circuitos de calderas.</p> <p>Se valorará la propuesta de cómo realizar dicho tratamiento, con descripción de los productos, metodología, ensayos, programa de revisión.</p>	<p>4 puntos</p>	<p>4</p>	<p>El licitador preenta una propuesta detallada sobre como realizar el tratamiento de circuitos de calderas donde describe con detalle la instalación, la propuesta de tratamiento, los tratamientos químicos del agua en la caldera donde describe los productos a utilizar, así como una descripción completa de la metodología, y programa de revisión. Es por ello que se le da la máxima puntuación.</p>
<p>PUNTUACION TOTAL</p>		<p>49 puntos</p>	<p>49</p>

NOTA: Se establece una puntuación mínima de 30 puntos para poder optar a la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a valoración automática

Zaragoza, 15 de julio de 2024

PERALTA
 VIGUERA LAURA
 DNI 17748492J

Fdo.: Laura Peralta Viguera
 Jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento

SERVICIO DE TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO EN INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA SANITARIA, TORRES DE REFRIGERACION, PISCINA Y OTROS CIRCUITOS DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR ZARAGOZA II
 SAS_Z2_2024_PA_80 ZPIE: 1124002147

INFORME CRITERIOS OBJETIVOS

	PUNT. MAX.	49				25	26	100
DESCRIPCION SERVICIO	LICITADOR	CRITERIOS SUBJETIVOS	PASA	IMPORTE LICITACION S/IVA	IMPORTE OFERTA S/IVA	OFERTA ECONOMICA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
SERVICIO TRATAMIENTO FISICOQUIMICO AGUA	QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS,SL	49	SI	119.851,24	97.373,74	25	26	100