ANEXO I

Titular o propietario: AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO	Dirección: C/ AV. DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 9557, S/N 33750 A CARIDA (EL FRANCO)
Nº Certificado:	El Inspector: Fdo :
Nº Expediente:	

COD	RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN INSPECCIÓN	CALIFICACIÓN DEL DEFECTO	OBSERVACIONES
	- En el momento de la Inspección La Instalación carece de Documentación (Proyecto, D. de Obra)	D.G.	
	CUADRO GENERAL:		
	- No existe selectividad entre las protecciones del Cuadro y las de los subcuadros.	D.G.	
	- Existen conductores que no son libres de halógenos.	D.G.	
	- La identificación de conductores es inapropiada (fases amarillo-verde)	D.G.	
	- Existen conductores de Neutro reducidos.	D.G.	
	- Separar Fuerza de Alumbrado. Existen circuitos de fuerza y de alumbrado aguas debajo de las mismas protecciones.	D.G.	
	CUADRO TAQUILLAS:		
	- El Cuadro es inapropiado, carece de las protecciones necesarias y los conductores son inapropiados (no libres de halógenos)	D.G.	
	CUADRO VESTUARIOS:		
	- El Cuadro es inapropiado.	D.G.	
	- Separar Fuerza de Alumbrado. Existen circuitos de fuerza y de alumbrado aguas debajo de las mismas protecciones.	D.G.	
	- Existen conductores que no son libres de halógenos.	D.G.	
	CUADRO CALDERAS:		
	- La subdivisión de circuitos es inapropiada.	D.G.	
	- No existen protecciones adecuadas para los subcuadros.	D.G.	
	- Existen tomas de corriente de 16 A y receptores de alumbrado protegidos con pias de 20 A.	D.G.	

ANEXO I

Titular o propietario: C.P. EDIFICIO MONTEALTO H74071739	Dirección: C/ PASEO DE LA FLORIDA, 27 33012 OVIEDO
Nº Certificado:	El Inspector:
Nº Expediente:	Fdo :

COD	RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN INSPECCIÓN	CALIFICACIÓN DEL DEFECTO	OBSERVACIONES
	INSTALACION:		
	- No existe suministro complementario.	D.G.	
	- No existe iluminación en las gradas ni en las escaleras de los vestuarios.	D.G.	
	- Las tierras entre las instalaciones y las del alumbrado exterior son independientes.	D.G.	
	- El alumbrado de emergencia es insuficiente.	D.G.	
	- Existe alumbrado de emergencia no permanente.	D.G.	
	- Existen luminarias dentro de volúmenes de las duchas (taquilla / vestuarios).	D.G.	
	- En algunos locales existen luminarias inapropiadas.	D.G.	
	- Existen canalizaciones de conductores deterioradas (pared de sala de calderas).	D.G.	