

CERTIFICADOS	OBSERVACIONES			
Revisión por O.C.A.: Centro transformación EDAR	Fecha realización	23/10/2019	Fecha caducidad	23/10/2022
Revisión por O.C.A.: Centro transformación EBAR General	Fecha realización	29/10/2020	Fecha caducidad	29/10/2023
Revisión por O.C.A.: Centro transformación EBAR Cordada	Fecha realización	29/10/2020	Fecha caducidad	29/10/2023
Revisión por O.C.A.: Centro transformación EBAR Recholar	Fecha realización	29/10/2020	Fecha caducidad	29/10/2023
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EDAR	Fecha realización	30/09/2020	Fecha caducidad	30/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Columbretes II	Fecha realización	30/09/2020	Fecha caducidad	30/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR General	Fecha realización	30/09/2020	Fecha caducidad	30/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Príncipe de Asturias	Fecha realización	28/09/2020	Fecha caducidad	28/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Renegá	Fecha realización	29/09/2020	Fecha caducidad	29/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Cordada	Fecha realización	29/09/2020	Fecha caducidad	29/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Recholar	Fecha realización	29/09/2020	Fecha caducidad	29/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Torre Bellver	Fecha realización	28/09/2020	Fecha caducidad	28/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Columbretes I	Fecha realización	29/09/2020	Fecha caducidad	29/09/2025
Revisión por O.C.A.: Línea eléctrica Baja tensión EBAR Amplaries.	Fecha realización	29/09/2020	Fecha caducidad	29/09/2025
Revisión por O.C.A.: APQ (Sulfato férrico, Ácido Sulfúrico, Hidróxido sódico)	Fecha realización	23/09/2020	Fecha caducidad	14/09/2025
Revisión Aparatos a Presión (Agua Potable) Cat.: IV Grupo:2 OCA o Empresa Instaladora según Nivel	Fecha realización	Certificado instalador (17/11/2016)	Fecha caducidad	Nivel A:07/03/2025 B:07/03/2028 C:01/01/2028
Revisión Aparatos a Presión (Agua Servicio) Cat.: IV Grupo:2	Fecha realización	Certificado instalador (21/05/2015)	Fecha caducidad	Nivel A:21/05/2018

OCA o Empresa Instaladora según Nivel				B:21/05/2021 C:21/05/2027
Auditoría Acústica EDAR (O.C.A.)	Fecha realización	05/04/2018	Fecha caducidad	05/04/2023
Auditoría Acústica EBAR: General, Amplaries, Cordada, Renegá, TBellver, Príncipe, Recholar, Columbretes II	Fecha realización	17/05/2018	Fecha caducidad	17/05/2023
Auditoría Acústica EBAR: Marina D'Or	Fecha realización	28/01/2021	Fecha caducidad	28/01/2026
Auditoría Acústica EBAR: Columbretes I	Fecha realización	13/02/2019	Fecha caducidad	13/02/2024
Revisión por O.C.A.: Depósito gasoil Grupo Electrógeno (1.500 L)	Fecha realización	06/08/2020	Fecha caducidad	06/08/2030
Revisión por O.C.A.: Instalación Protección Contra Incendios (EDAR)	Fecha realización	16/12/2020	Fecha caducidad	16/12/2024
Revisión por O.C.A.: Instalación Protección Contra Incendios (EBAR): Columbretes II; General, Cordada, Renegá, Recholar, Príncipe de Asturias y Torre Bellver.	Fecha realización	10/11/2021	Fecha caducidad	10/11/2026