

**NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRUPS ELECTROGENS PER ALS APARCAMENTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES.**

Donat que s'ha detectat una discrepància entre les descripcions de les característiques tècniques dels equips a subministrar detallades als punts 7.3.1 i 7.3.2 del PPTP, i les descripcions dels mateixos elements de l'Annex I (Pressupost i amidaments) del mateix document, s'emet la present nota per a detallar que els dos grups electrògens a subministrar es preveuen sense insonorització.

Palma, 27 de juny de 2024

Pablo José Sampol Aznar

Cap d'àrea d'instal·lacions,  
informàtica i Bicipalma