



# **RENOVACIÓN PARCIAL Y SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR**

## **PROPUESTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE 2 “OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”**



## ÍNDICE

1. OBJETO .....	3
2. PROPUESTA DE VALORACIÓN .....	4





## 1. OBJETO

---

Es objeto del presente Informe el de servir de propuesta de Valoración a la Mesa de Contratación del Sobre 2 “Oferta de Criterios Evaluables Mediante Juicio de Valor” del EXPTE. 6494/2010 “Renovación Parcial y Sistema Inteligente de Gestión del Alumbrado Público Exterior”.



## 2. PROPUESTA DE VALORACIÓN

---

Revisada la documentación relativa al Sobre 2, aportada por los ofertantes al concurso, se propone la siguiente valoración:



CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR		PUNTAJACIÓN		FERROVIAL		ALUMINIA		DEFERTANTES		SICE		COBRIA	
Luminarias: Claridad y Ordenación de la Documentación Cálculos Luminicos, Cantidad, Ordenación y Resumidos Valoración Estética Modelo Vianzo, LED Modelo Vianzo, LED Modelo Vianzo, LED Modelo PostTop, LED Modelo Retroflr, LED Modelo Proyector, LED	4,0 4,0 4,0	4,0 4,0 4,0	3,0 4,0 4,0	SOCELEC - AXIA (existe confusión entre Modelo 1 y Modelo3) SOCELEC - AMPERA SOCELEC - AXIA SOCELEC - KIO SOCELEC - BLOQUE OPTICO SOCELEC - NEOS La propuesta de luminarias genera confusión, no que cuando en varios puntos el Modelo Vianzo 1 y el Modelo Vianzo3, intercambiando su propuesta entre Teceo y Axa, en diferentes puntos de la memoria (1.1. Propuesta de Luminarias > 1.1.3 Adecuación Estética de las luminarias). No se incluye un resumen de los cálculos. Alguna simulación de aplicación de Teceo sobre puntos reales del proyecto.	4,0 4,0 4,0	PHILIPS - LUMIA 1 PHILIPS - LUMIA 1 PHILIPS - LUMISTREET PHILIPS - TOMNGUIDE PHILIPS - BLOQUE OPTICO VILA PHILIPS - CLEARFOOD La propuesta de Luminarias es clara y ordenada. Aportan acabado genérico de los modelos de aplicación.							
Observaciones a la propuesta													
Reforma Integral Sistema Parcial	6,0 6,0	6,0 6,0	6,0 6,0	Conforme a proyecto. La Remoción Integral propuesta por el ofertante es a base de Cuadros con acabado urbano (no se referencia marca - modelo).	6,0 6,0	Se excluye por parte del ofertante de forma manifiesta, la obra civil necesaria para realizar los Reformos de Cuadros, o el modelo de cableado asociado (p.e. las PAT). Manifestando que en caso de ser necesarias serían por cuenta del Concedido. Esto incumple al alcance del Proyecto ya que se incluyen estas actuaciones en la Memoria, PCT y en el Presupuesto.							
PROPUESTA DE SMARTCUADROS Observaciones a la propuesta													
Reportaje Fotográfico	3,0	3,0	2,9	Levantamiento Fotográfico completo del estado actual de la instalación.	2,9	Levantamiento Fotográfico completo del estado actual de la instalación.							
Memoria Explicativa de la Actuación	3,0 3,0	3,0 3,0	3,0 2,1	Propuesta para los CPM, objeto de Reforma Integral, de Cuadros con acabado urbano superior. No se concreta marca o modelo. Las imágenes corresponden a un Teceo de EDIGAL o similar.	3,0 0,0	Propuesta de Cuadros con acabado estético superior y dimensiones reducidas (ARELSA-CIT10 y ARELSA MONOIT010/01), a aplicar en las Reformas Integrales.							
PROGRAMA DE MEJORAS TÉCNICAS TRABAJO				Platafo de Batajos actualmente en verde al comienzo de la Av. Benito Vago.									
Planos de Implantación	3,0	3,0	1,0	Etiquetado de Puntos Mapa Lumínico (antes y después)	0,0	No existen, más allá del plano de Cuadros procedente de Proyecto.							
Planificación / Count	1,0	1,0	1,0	No existen, más allá del plano de Cuadros procedente de Proyecto y asociado al Planing.	1,0	1,0							
Actuación Medioambiental	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0							
Plan de Control de Calidad Interno	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0							
Esquema del Plan de Seguridad y Salud	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0							
<b>TOTALES</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>36,1</b>		<b>21,9</b>	<b>36,9</b>							

SOBRE 2

Javier Requena Miguens  
Ingeniero Industrial  
Colegiado Nº 2938 del COIIG  
21/3/2019

