

Expedient núm.: 473/2024

Resolució amb número i data establits al marge

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte obres “Renovació xarxa d’aigua potable de fibrociment i xarxa de sanejament en carrer 9 d’octubre” mitjançant procediment obert simplificat (REACCIONA-CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA 2023)

Data d’iniciació: 18/06/2024

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA / RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A la vista dels següents antecedents / A la vista de los siguientes antecedentes:

Expedient / Expediente	Procediment / Procedimiento	Resolució / Resolución	Data / Fecha
473/2024	Aprovació projecte obres / <i>Aprobación proyecto obras</i> “Renovació xarxa d’aigua potable de fibrociment i xarxa de sanejament en carrer 9 d’octubre”	Alcaldia / <i>Alcaldía</i>	14/03/2024

A la vista de l'expedient de contractació tramitat: / A la vista del expediente de contratación tramitado:

Document / Documento	Data/Núm. / Fecha/Num.	Observacions / Observaciones
Informe tècnic no divisió en lots / <i>Informe tecnico no división en lotes</i>	18/06/2024	
Memòria justificativa / <i>Memoria justificativa</i>	19/06/2024	
Proposta de contractació del Servei / <i>Propuesta de contratación del Servicio</i>	20/06/2024	
Provisió d'Alcaldia sol·licitant informe de Secretaria / <i>Provisión de Alcaldía solicitando informe de Secretaría</i>	20/06/2024	
Informe de Secretaria / <i>Informe de Secretaría</i>	25/06/2024	

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: / A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipus de contracte: / <i>Tipo de contrato:</i>	Obres / <i>obras</i>
Subtipus del contracte: / <i>Subtipo del contrato</i>	Treballs de construcció de recondicionament de canalització d'aigua / <i>Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalización de agua</i>
Objecte del contracte: / <i>Objeto del contrato</i>	Renovació xarxa d'aigua potable de fibrociment i xarxa de sanejament en carrer 9 d'octubre / <i>Renovación red de agua</i>



	<i>potable de fibrocemento y red de saneamiento en calle 9 de octubre</i>
Procediment de contractació: / <i>Procedimiento de contratación</i>	Obert simplificat / <i>Abierto simplificado</i>
Tipus de Tramitació: / <i>Tipo de tramitación</i>	Ordinària / <i>Ordinaria</i>
Codi CPV: / <i>Código CPV</i>	45232151-5 Treballs de construcció de reacondicionament de canalitzacions d'aigua / <i>Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua</i>
Valor estimat del contracte: / <i>Valor estimado del contrato</i>	88.114,92 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: / <i>Presupuesto base de licitación IVA excluido:</i>	88.114,92 €
IVA %:	18.504,13 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: / <i>Presupuesto base de licitación IVA incluido</i>	106.619,05 €
Data d'inici del contracte: / <i>Fecha de inicio del contrato</i>	Dia següent a la signatura de l'acta de comprovació del replanteig / <i>Día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo</i>
Durada del contracte / <i>Duración del contrato</i>	4 mesos / <i>meses</i>
Subvenció: <i>Subvención</i>	De la Diputació Provincial de València. Pla Reacciona per a la millora del cicle integral de l'aigua 2023 / <i>De la Diputación Provincial de València Plan Reacciona para la mejora del ciclo integral del agua 2023</i>

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat. / *A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado.*

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, / *Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con aquello que se ha fijado en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasladan al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014,*

RESOLC / RESUELVO





PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment obert simplificat.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

En l'estat actual, la xarxa d'aigua potable del municipi de Rafelcofer, en la zona d'actuació que es pretén: C/ 9 d'Octubre, té una antiguitat aproximada de 40 anys. Al llarg dels anys s'han realitzat obres de manteniment de la xarxa, però el material de les canonades és de fibrociment de 60, 80 i 100 mm., de diàmetre, amb problemes de pressió, pèrdues d'aigua en les juntes d'unió el que ocasiona humitats a l'interior dels edificis, a causa de l'antiguitat de la xarxa sense perjudici del material de la canonada que actualment està prohibit. En les escomeses a les vivendes en les quals el conducte és de plom i d'escassa secció, es procedirà al seu canvi per un altre de PVC.

Les actuals canonades en les zones d'intervenció són de fibrociment, en les quals en la seua secció interior es troba reduïda per l'acumulació de calç en les seues parets, amb perduda d'aigua en les unions i en les connexions de les escomeses de les vivendes.

En la C/ 9 d'Octubre l'ample actual de les voreres és de 1,00 m., per la qual cosa no complix amb les condicions sobre l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda pel que estes han de transitar per l'espai vehicular amb el perill que això comporta. Els passos per als vianants en la calçada, no complixen amb la Normativa que li és aplicable.

Pel que fa a la xarxa de sanejament, s'instal·laren nous embornals per a la recollida de les aigües pluvials, sent sifònics

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes mediante procedimiento abierto simplificado.

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos:

En el estado actual, la red de agua potable del municipio de Rafelcofer, en la zona de actuación que se pretende: C/ 9 de Octubre, tiene una antigüedad aproximada de 40 años. A lo largo de los años se han realizado obras de mantenimiento de la red, pero el material de las cañerías es de fibrocemento de 60, 80 y 100 mm., de diámetro, con problemas de presión, pérdidas de agua en las juntas de unión lo que ocasiona humedades al interior de los edificios, a causa de la antigüedad de la red sin perjuicio del material de la cañería que actualmente está prohibido. En las acometidas a las viviendas en las cuales el conducto es de plomo y de escasa sección, se procederá a su cambio por otro de PVC.

Las actuales cañerías en las zonas de intervención son de fibrocemento, en las cuales en su sección interior se encuentra reducida por la acumulación de cal en sus paredes, con perdida de agua en las uniones y en las conexiones de las acometidas de las viviendas.

En la C/ 9 de Octubre el ancho actual de las aceras es de 1,00 m., por lo cual no cumple con las condiciones sobre la accesibilidad para las personas con movilidad reducida por el que estas tienen que transitar por el espacio vehicular con el peligro que esto comporta. Los pasos peatonales en la calzada, no cumplen con la Normativa que le es aplicable.

En cuanto a la red de saneamiento, se instalaron nuevos imbornales para la recogida de las aguas pluviales, siendo





i de fosa connectats estos als pous de registre de la xarxa principal, per mitjà de conducte de polietilè d'alta densitat corrugat i de diàmetre interior de 200m.m.

Queda acreditat que la contractació de “Renovació xarxa d’aigua potable de fibrociment i xarxa de sanejament en carrer 9 d’octubre” mitjançant un contracte d’ Obres per procediment obert simplificat és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.

TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.

QUART. Que s’emeta Informe-proposta de Secretaria sobre aquest tema.

CINQUÈ. Adonar de tot l’actuat a aquesta Alcaldia per a resoldre el que procedisca.

sifónicos y de fundición conectados estos a los pozos de registro de la red principal, por medio de conducto de polietileno de alta densidad corrugado y de diámetro interior de 200m.m.

Queda acreditado que la contratación de “Renovación red de agua potable de fibrocemento y red de saneamiento en calle 9 de octubre” mediante un contrato de Obras por procedimiento abierto simplificado es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo las finalidades del Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que se emita Informe-propuesta de Secretaría sobre este tema.

QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para resolver lo que proceda.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

