


NOTA INFORMATIVA

A raíz de una consulta realizada por una de las empresas licitadoras del expediente 3.19/27507.0006, para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE CATENARIA ENTRE MAÇANET - CALDÉS, se ha detectado un error de transcripción en una de las partidas del presupuesto.

Se trata de la partida **MHO1.3adaaa “Construcción de 'dato' de horm. para pie de poste de 0,70x0,35x0,30 m. de altura”**. Por error, se le asignó la unidad de m³, cuando debía ser UNIDAD. Este error en la partida mencionada se repite en todos los apartados de presupuesto (Mediciones, cuadros de precios, etc).

Por ello, se deberá considerar que la medición de esta partida hace referencia a la construcción de 260 dados de hormigón de las dimensiones y cualidades descritas en el Proyecto.

Barcelona, 7 de Marzo 2019



Agustín Serrano García
Técnico de electrificación
JAM Barcelona