

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL 80 A 350 MM

EXPTE: DT-19-03

Preguntas y Respuestas 20190510

Pregunta:

Les agradecería que nos confirmasen los datos que aparecen reflejados en los cuadros DN (mm) / PFA (bar) de las páginas 1 y 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), ya que hemos detectado alguna posible incongruencia.

Respuesta:

Efectivamente existe una errata en las tablas indicadas relativas al PFA en algunos de los diámetros. Se adjuntan las tablas correctas:

Lote 1

DN (mm)	PFA mínimo (bar)
100	100
150	64
200	62
250	50
300	49
350	40

Lote 2

DN (mm)	PFA mínimo (bar)
80	100
100	100
150	64
200	62
250	50
300	49
350	40

Pregunta:

Les agradecería que nos facilitasen en formato Word de los documentos ANEXO I y ANEXO II que aparecen reflejados en las páginas 14 y 15 dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Respuesta:

El PCAP, el PPTP y el CCP están publicados en formato *Acrobat* aunque son editables; es decir, debe operar sin problema la utilidad *copiar / pegar*.

A Coruña, 10 de mayo de 2019

La mesa de contratación de Emalcsa