

3. ACTA DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA EXP. ITVA/2022/183

ITVA/2022/183 – Contrato del suministro e instalación de material de iluminación y luminarias LED para las estaciones ITV de Mieres e ITV de Siero

Se reanuda la sesión de fecha 25 de Julio de 2022

Fecha de celebración

28 de julio de 2022

Lugar de celebración

Oviedo-PLACE

Asistentes

D. Jorge Suárez Álvarez, Técnico de Contabilidad y Financiero
 Dña. María Teresa Martínez Pérez, Técnico Auxiliar Informática

Orden del día

1.- Apertura y calificación administrativa

Se Expone

1.- Apertura y calificación administrativa

Finalizado el plazo que se les había concedido a los licitadores ANEUM LED S.L. (LOTES 1 Y 2), OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE) (LOTE 1) y ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. (LOTE 1) para realizar aclaraciones y/o subsanar la documentación, todas las empresas han presentado la documentación oportuna. Una vez revisada la documentación se comprueba que la misma es correcta.

El órgano de asistencia propone al órgano de contratación :

a) La admisión de los siguientes licitadores a los siguiente lotes:

Nombre licitador	NIF	Lotes
ANEUM LED SL	B99273369	1 y 2
DATA POWER SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.L	B52536125	1
ERGON ELECTRICIDAD SL	B74060609	1 y 2
OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE)	B74396938	1
TELEGRADO, S.L	B33247198	2
ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.	B74067596	1

b) La exclusión de los siguientes licitadores para los lotes que se indican:

Nombre licitador	NIF	Lotes excluidos	MOTIVOS
TELEGRADO, S.L	B33247198	1	<ul style="list-style-type: none"> LUMINARIA TIPO 13 "Luminaria suspendida de forma rectangular estrecha" NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 13 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: flujo luminoso de la luminaria.

DATA POWER SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.L	B52536125	2	<ul style="list-style-type: none"> • LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria. • LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: flujo luminoso de la luminaria. Además en el caso de que se atendiera a lo declarado por el licitador en el Anexo II E en cuanto al flujo luminoso de la luminaria entonces no cumpliría con el rendimiento luminoso de la luminaria.
OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. (OVINORTE)	B74396938	2	<ul style="list-style-type: none"> • LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: "rendimiento luminoso de la luminaria". • LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base al Anexo II E y a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria.
ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.	B74067596	2	<ul style="list-style-type: none"> • LUMINARIA TIPO 4 "Downlight redondo de superficie Pequeño": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 4 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: "rendimiento luminoso de la luminaria". • LUMINARIA TIPO 5 "Luminaria suspendida de forma rectangular ancha": NO CUMPLE. En base a la ficha técnica presentada de la luminaria 5 ofertada no cumple con el requerimiento técnico siguiente: rendimiento luminoso de la luminaria. Además en el caso de que se atendiera a lo declarado por el licitador en el Anexo II E en cuanto al flujo luminoso de la luminaria entonces no cumpliría con el flujo luminoso de la luminaria requerido.
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.	A74257437	1 y 2	Oferta presentada fuera de plazo

Se suspende la sesión

Fdo.:



Jorge Suárez Álvarez



María Teresa Martínez Pérez