



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Jaén
Secretaría Provincial

EXPTE-2024-230003

ACLARACION SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TUBOS DE LEDS A INSTALAR EN LA SEDE DE LA OSS DE ANDUJAR

Los tubos de leds a instalar son: **de tipo T5 de 1,45 cm para balastro electrónico.**

En Jaén

Fdo. La Secretaria del órgano de asistencia.