

EXPEDIENTE CNMY Nº 688/2024

EXPEDIENTE CNMY Nº 688/2024 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE FRÍO NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE DOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS EXISTENTES DE -30º Y DE 4ºC, PARA LA CONSERVACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ANTERIORES Y DE DOS CÁMARAS MÁS EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN SU SEDE DE ALICANTE, Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS CÁMARAS EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN SU SEDE DE VALENCIA.

Índice

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | CALIDAD DE LA OFERTA TECNICA..... | 2 |
| 1.1 | Moncobra | 2 |
| 1.2 | Refriclim. Frío Industrial..... | 3 |
| 2 | Mejoras. Hasta 4 puntos | 4 |
| 2.1 | Moncobra | 4 |
| 2.2 | Refriclim. Frío Industrial..... | 4 |
| 3 | Cuadros resumen de puntuación..... | 5 |
| 4 | Adjudicación final de puntuación..... | 5 |

1 CALIDAD DE LA OFERTA TECNICA

El objeto del presente contrato es un único lote.

A continuación, se procede a la valoración descrita en el anexo 1 del Criterio evaluable mediante juicio de valor: Calidad de la oferta técnica (Hasta 26 puntos) y Mejoras (hasta 4 puntos).

Las empresas licitadoras debían presentar una memoria técnica que debe ajustarse al contenido del apartado 8 del pliego técnico (PPT).

Se valorarán las ofertas técnicas teniendo en cuenta la siguiente puntuación por apartados:

- 1.- Memoria técnica del suministro, instalación y puesta en marcha. Hasta 10 puntos.
- 2.- Memoria de Ejecución, cronograma y documentación gráfica. Hasta 2 puntos
- 3.- Plan de mantenimiento integral. Hasta 12 puntos
- 4.- Plan de Formación del personal. Hasta 2 puntos.

Revisada la documentación de las empresas, se advierte del incumplimiento de una de ellas (Fulton), al indicar en su oferta técnica, apartado Plan de Mantenimiento Correctivo que el tiempo de respuesta en las averías críticas es superior al mínimo establecido en el PPT, por lo que, atendiendo a la criticidad ante la efectiva respuesta, se propone la exclusión de la citada oferta.

Revisada la documentación, se admiten:

- Moncobra
- Refriclim

1.1 Moncobra

A continuación, se examina la documentación aportada para los distintos apartados a valorar.

1.1.1 Memoria técnica del suministro, instalación y puesta en marcha. Hasta 10 puntos.

Se realiza según especificaciones del pliego

Puntuación: 8 puntos

1.1.2 Memoria de Ejecución, cronograma y documentación gráfica. Hasta 2 puntos

Se realiza según especificaciones del pliego

Puntuación: 2 puntos

1.1.3 Plan de mantenimiento integral. Hasta 12 puntos

Presenta plan de mantenimiento exhaustivo en todas sus vertientes, especificando las frecuencias del mantenimiento preventivo y los ítems que cubre dicho mantenimiento.

Los tiempos de respuesta y de reparación no se concretan, únicamente se detalla el tiempo de respuesta de averías Críticas siendo éste 2 horas, no dando información del resto de tiempos de respuesta y reparación que se solicitan, siendo estos imprescindibles para la valoración del Plan de Mantenimiento Integral, por la criticidad que esta respuesta representa para la continuidad de la prestación del correcto servicio de este CTCV.

Puntuación: 0 puntos

1.1.4 Plan de Formación del personal. Hasta 2 puntos.

De nuevo, gran detalle en la descripción de la formación en la que destaca su duración (20 horas en cinco días) teniendo vertiente práctica y teórica.

Puntuación: 2 puntos

1.2 Refriclim. Frío Industrial

A continuación, se examina la documentación aportada para los distintos apartados a valorar.

1.2.1 Memoria técnica del suministro, instalación y puesta en marcha. Hasta 10 puntos.

Se realiza según especificaciones del pliego

Puntuación: 8 puntos

1.2.2 Memoria de Ejecución, cronograma y documentación gráfica. Hasta 2 puntos

Se realiza según especificaciones del pliego

Puntuación: 2 puntos

1.2.3 Plan de mantenimiento integral. Hasta 12 puntos

Presenta plan de mantenimiento exhaustivo en todas sus vertientes, especificando las frecuencias del mantenimiento preventivo (trimestral) y los ítems que cubre dicho mantenimiento. Explica el mantenimiento preventivo en función de domótica aplicada a las distintas cámaras. Se detalla que se atenderán los avisos en menos de 30 minutos, así como un tiempo de respuesta para eventos leves/críticos en 6/2 horas y reparación para eventos leves/críticos en 24/12 horas. Describe el mantenimiento global en función de los dos emplazamientos (San Juan y Valencia)

Puntuación: 11 puntos

1.2.4 Plan de Formación del personal. Hasta 2 puntos.

Poco detalle en la descripción de la formación con duración de 30/90 minutos según tipo de personal (TEL/ Mantenimiento CTCV).

Puntuación: 1 punto

2 Mejoras. Hasta 4 puntos

Se valorarán las mejoras ofertadas para las cámaras ya existentes cuyo objetivo sea la minimización del aumento de temperatura en el periodo estival y la implantación de un sistema de control remoto en las cámaras que no dispongan del mismo para facilitar el mantenimiento preventivo. Se obtendrá la puntuación en su conjunto, por comparación de unas ofertas con otras, según el resultado del juicio de valor, en función del grado de aptitud para satisfacer las necesidades y proporcionar las prestaciones requeridas.

2.1 Moncobra

Como mejoras Moncobra describe el SISTEMA DE TELEGESTIÓN EN CÁMARAS de Valencia y la Implantación sistema control remoto cámaras nº2 y nº10 de Alicante. No aporta mejora, salvo instrucciones de procedimiento, para la minimización del aumento de temperatura.

Puntuación: 2 puntos

2.2 Refriclim. Frío Industrial

Para la minimización de la temperatura en verano oferta el cambio de ubicación de la cámara 8 y aumento de la sala de máquinas existente en Alicante, así como el control de aperturas de puertas y control sistema desescarche. También ofrece un sistema de gestión remota para mantenimiento preventivo.

Puntuación: 4 puntos

3 Cuadros resumen de puntuación

3.1. Calidad de la Oferta Técnica: Hasta 26 puntos

| | Moncobra | Refriclim |
|--|-----------|-----------|
| Memoria técnica del suministro, instalación y puesta en marcha | 8 | 8 |
| Memoria de Ejecución, cronograma y documentación gráfica | 2 | 2 |
| Plan de mantenimiento integral | 0 | 11 |
| Plan de Formación del personal | 2 | 1 |
| TOTAL | 12 | 22 |

3.1. Mejoras: Hasta 4 puntos

| | Moncobra | Refriclim |
|--------------|----------|-----------|
| Mejoras | 2 | 4 |
| TOTAL | 2 | 4 |

4 Adjudicación final de puntuación

Tras la valoración de cada uno de los apartados de las empresas admitidas se obtendrá la puntuación de la oferta en su conjunto, por comparación de unas ofertas con otras, según el resultado del juicio de valor, en función del grado de aptitud para satisfacer las necesidades y proporcionar las prestaciones requeridas.



| JUICIO DE VALOR | DESCRIPCIÓN | PUNTUACIÓN |
|-------------------|--|------------|
| Calidad muy buena | El modelo propuesto es el que dispone de las mejores prestaciones frente al resto de modelos. | 26 |
| Calidad buena | El modelo propuesto presenta unas buenas prestaciones, pero no tiene todas las posibilidades de las que dispone el mejor modelo. | 20 |
| Calidad regular | El modelo presentado tiene algunas lagunas respecto a las prestaciones valoradas. Su utilización presenta problemas o carencias. | 13 |
| Calidad mala | El modelo presentado presenta bastantes deficiencias y su uso no es satisfactorio frente al resto de modelos. | 7 |
| Calidad muy mala | El modelo presentado es deficiente en su totalidad y su uso no es en absoluto satisfactorio. | 0 |

Por ello y según la puntuación otorgada previamente, valoramos a las distintas empresas admitidas de la siguiente manera:

- MONCOBRA → 13 PUNTOS
- REFRICLIM → 26 PUNTOS

Firmado Dr. Luis Larrea
Jefe de Servicio de Procesamiento
Centro de transfusión de la Comunidad Valenciana