



## RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS LICITADORES

### **EXPTE Nº: CO/9999/1101114635/23/PAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE PSIQUIATRÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HGU MORALES MESEGUER**

#### **Pregunta:**

- ¿Cuál es la marca del sistema centralizado?. No hemos encontrado esta información en el proyecto, aunque en algunas partidas se menciona la marca Johnson Control para los nuevos controladores. Entendemos que es esta marca, pero nos ayudaría muchísimo si lo confirman.

#### **Respuesta:**

EL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL ES METASYS DE JOHNSON CONTROLS.

#### **Pregunta:**

- ¿No hay ningún supervisor tipo NAE para integrar los FAC ofertados? ¿Desde dónde van a ser manejados a nivel de BMS? ¿Existe ya un servidor y algún supervisor tipo NAE donde integrarlos? De no ser así habría que ofertar lo aparte o sino no podrían ser manejados desde ningún sitio (partida 6.7.3 de la medición).

#### **Respuesta:**

SI NO HAY NAE PREVISTA, SE ENTIENDE QUE ES PORQUE EL PROYECTISTA HA PREVISTO CONECTAR A UNA DE LAS NAEs DISPONIBLES.

#### **Pregunta:**

- Por último, necesitamos saber cuál es la marca del sistema central de PCI, para valorar correctamente las partidas de nuevos elementos de detección a instalar.



**Respuesta:**

LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE ESA ZONA DEL HOSPITAL ES  
ESSER.

**EL SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DEL SMS**