

# INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EC-194/2016 DERIVADO DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE POLIELECTROLITO

## 1. INTRODUCCIÓN

Tras remisión de invitación a todos los contratistas adheridos al Acuerdo Marco, presentaron oferta al Lote 3 las siguientes empresas:

- ✓ SNF FLOERGER IBERICA, S.L.U
- ✓ BRENNTAG QUIMICA, S.A
- ✓ CHEMIPOL, S.A

## 2. VALORACIÓN TÉCNICA

A continuación, se realiza, conforme Invitación a presentar oferta para contrato derivado de acuerdo marco del 28 de noviembre del 2017 las valoraciones de las diferentes pruebas realizadas.

Las instalaciones donde se realizará las pruebas será las siguientes:

- ✓ EDAR CALATAYUD ( $MS_{OBJ}$ : 17 %)

De las diferentes empresas que presentan oferta económica RAVAGO CHEMICALS SPAIN S.A y CHEMIPOL SA no realizan pruebas en las plantas por lo que no se valora.

### 2.1. VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO

Para calcular la adaptación del producto se han tenido en cuenta la sequedad objetivo para indicar si es producto es apto o no, y posteriormente los valores de % MS y escurrido (mg/l).

La materia seca objetivo se valora con 0 puntos. Cada 0,2 % de incremento sobre la materia seca objetivo, se puntuará con 1 punto.

El clarificado se puntúa con hasta 10 puntos si se alcanza 100 mg/l. cada 10 mg/l que se aumente sobre los 100 mg/l se restará 0,1 puntos.

El servicio y asistencia técnico prestado durante la realización de las pruebas se valorará con hasta 10 puntos.

#### 2.1.1. PRODUCTO APTO O NO APTO

En las pruebas realizadas se supera la sequedad objetivo por lo que se considera el producto APTO.

#### 2.1.2. VALORACIÓN PRUEBAS REALIZADAS

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en las dos instalaciones.

Tabla 1. Resultados obtenidos de consumo de poli, escurrido y MS

EDAR	Empresa	kg poli/tn	Ecurrido (mg/l)	MS obtenida (%)
EDAR CALATAYUD	SNF FLOERGER	4,9	487,0	18,7

Aplicando los criterios de valoración a los resultados obtenidos y el servicio realizado en las pruebas, las valoraciones han sido las siguientes:

Tabla 2. Valoraciones de sequedad, escurrido y servicio

Lote	Proveedor	Puntuación % sequedad	Puntuación escurrido	Puntuación servicio
Lote 3: Aragon	SNF IBERICA	8,70	6,13	8,50

### 3. VALORACIÓN TÉCNICA FINAL

El resultado final de la puntuación técnica teniendo en cuenta las pruebas realizadas en planta es la siguiente:

Tabla 3. Valoración técnica

Lote	Proveedor	Puntuación técnica
Lote 3: Aragon	SNF IBERICA	23,33

En Valencia, a 1 de julio de 2.024.

Técnico del Área de Residuales